

HASIČSKÁ ZBROJNICE

PRŮHONICE

PARC.Č. 383/1, 387/2, 388/4, 388/5, 390/1, 390/3, 390/5, 454/1,
508/3, 508/10, 508/11, 508/14

OBJEKT SO 01 – HASIČSKÁ ZBROJNICE

D.1.1.115

TABULKA OSTATNÍCH PRVKŮ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY PODLE
VYHL.Č. 499/2006 SB. A VYHL.Č. 405/2017 SB.

ZÁŘÍ 2023

Všechny prvky před zadáním do výroby a montáží je nutné na místě oměřit!!!
Na veškeré konstrukce bude provedena výrobní dokumentace dodavatele, která bude koordinována s výrobní dokumentací navazujících částí. Takto zkoordinovaná dokumentace bude předložena k vyjádření GP.

OS 01 Popis : Chránička chladícího potrubí v základu stěny:
 - plastové kanalizační potrubí KG Ø 160 mm, délka 1 ks 2,0 m, potrubí pro průchod vodovodního potrubí do objektu hasičské zbrojnice

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS 01	1	-	-	-		1 ks

OS 02 Popis : Lemování prostupu obvodovou stěnou – větrání garáže:
 - čtvercové potrubí z pozinkovaného plechu tl. 1,0 mm, průřez 250x250 mm se zakončením na jenom konci plechovou přírubou šíře 35 mm, na druhém konci plechovou přírubou šíře 650 mm, délka potrubí 465 mm, širší příruba začišťuje otvor uvnitř objektu, užší v lici tepelné izolace, na přírubu nalepena pojistná kontaktní hydroizolace kryjící tepelnou izolaci. Do přírub kotvena ventilační mřížka - Z17

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS 02	-	1	1	-		2 ks

OS 03 Popis : Světelné označení objektu:
 - nápis „HASIČI PRŮHONICE“, jednotlivá písmena, výška písmen 415 mm, hloubka písmen 100 mm, celková délka nápisu 4170 mm, svítící čelní plocha a boky písmen, korpus písmen (čelo a boky) vyroben z červeného plexy RAL 3020, zadní strana písmen z tvrzeného plastu, prosvícení červenými LED diodami, namontováno na nosných Al profilech v černé barvě RAL 3020

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS 03	-	-	3	-		3 kpl

OS 04.01 Popis : Revizní šachta u vpusti ploché střechy:
 - plastová revizní šachta pro zelené střechy s plastovou perforovanou krycí mřížkou, 400x400 mm, výška 130 mm – 1 ks, nástavec výšky 100 mm – 2 ks, (referenční výrobek TOPWET TWZ 400x400 mm, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění, nástavec TOPWET TWZN 400x400 mmx100 mm, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění)

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS 04.01	-	-	-	2 kpl		2 kpl

OS 04.02 Popis : Revizní šachta u vpusti ploché střechy:
 - plastová revizní šachta pro zelené střechy s plastovou perforovanou krycí mřížkou, 400x400 mm, výška 130 mm – 1 ks, nástavec výšky 100 mm – 1 ks, nástavec výšky 50 mm – 1 ks (referenční výrobek TOPWET TWZ 400x400 mm, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění, nástavec TOPWET TWZN 400x400 mmx100 mm, TOPWET TWZN 400x400 mmx50 mm, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění)

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS 04.02	-	-	-	1 kpl		1 kpl

OS 05.01 Popis : Pojistný přepad ploché střechy:

- střešní vtok DN 75 s nástavcem pro nouzové odvodnění střech, ležatý, s PVC manžetou, s el. ohřevem, záchytný koš (referenční výrobek vpust' HL64.1PSafe/7, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), odpadní PVC potrubí DN 75 včetně kolen, 2x koleno 87°, 1x koleno 45°(pouze u jednoho přepadu), celková délka 3,0 mb, potrubí vedeno v tepelné izolaci střešního pláště, zaústěno v tepelné izolaci obvodového pláště do výtokového prvku ve fasádě (Z14.01, Z14.02), vstup potrubí do chrliče zatěsnit voděodolnou páskou nebo tmelem

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS 05.01	-	-	-	3 kpl		3 kpl

OS 05.02 Popis : Pojistný přepad ploché střechy:

- střešní vtok DN 75 s nástavcem pro nouzové odvodnění střech, svislý, s PVC manžetou, s el. ohřevem, záchytný koš (referenční výrobek vpust' HL62.1PSafe/7, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), odpadní PVC potrubí DN 75 včetně kolen, 2x koleno 87°, 2x koleno 45° (pouze u jednoho přepadu), celková délka 3,0 mb, potrubí vedeno v tepelné izolaci střešního pláště, zaústěno v tepelné izolaci obvodového pláště do výtokového prvku ve fasádě (Z14.02), vstup potrubí do chrliče zatěsnit voděodolnou páskou nebo tmelem

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS 05.02	-	-	-	2 kpl		2 kpl

OS06.01 Popis : Prostupka rozvodů chladiva, kabelů střechou:

- prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou, DN 150, délka pod PVC izolační manžetu na zakázku 600 mm, výška nad izolaci 300 mm, (referenční výrobek TOPWET TWP 160 PVC, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění)

Ozn.	Základy	1.NP	2.NP	Střecha		Celkem
OS6.01		-	-	2	-	2 kpl

OS06.02 Popis : Prostupka rozvodů chladiva, kabelů střechou:

- prostup pro kabely s integrovanou PVC manžetou, DN 100, délka pod PVC izolační manžetu na zakázku 700 mm, výška nad izolaci 300 mm, (referenční výrobek TOPWET TWP 110 PVC, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění)

Ozn.	Základy	1.PP	1.NP	Střecha		Celkem
OS6.02		-	-	2	-	2 kpl

OS 07.01 Popis : Chránička elektro:

- ohebná dvouplášťová korugovaná PE chránička vnějšího průměru 125 mm, vnitřní průměr 108 mm, vně žebrovaná, uvnitř hladká, včetně případných spojek, (referenční výrobek KOPOFLEX 125, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), dl. 20,0 m – 2 ks, celková délka 40,0 m

Ozn.	2.PP	1.PP	1.NP	Exterier		Celkem
OS 07.01	-	2x20,0	-	-		40,0 m

OS 07.02 Popis : Chránička elektro:

- ohebná dvouplášťová korugovaná PE chránička vnějšího průměru 125 mm, vnitřní průměr 108 mm, vně žebrovaná, uvnitř hladká, včetně případných spojek, (referenční výrobek KOPOFLEX 125, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), dl. 24,6 m – 2 ks, celková délka 50,0 m

Ozn.	2.PP	1.PP	1.NP	Exterier		Celkem
OS 07.02	-	2x24,6	-	-		50,0 m

OS 07.03 Popis : Chránička elektro:

- ohebná dvouplášťová korugovaná PE chránička vnějšího průměru 90 mm, vnitřní průměr 75 mm, vně žebrovaná, uvnitř hladká, včetně případných spojek, (referenční výrobek KOPOFLEX 90, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění), dl. 5,0 m – 1 ks, celková délka 5,0 m

Ozn.	2.PP	1.PP	1.NP	Exterier		Celkem
OS 07.03	-	5,0	-	-		5,0 m

OS 10... Popis: Systém generálního klíče – dodávka na klíč před předáním stavby investorovi, bude řešen vybraným dodavatelem podle požadavků investora, zahrnuje výměnu všech zámkových vložek používaných v průběhu stavby za nové podle tabulky vnitřních dveří

Ozn.		1.PP	1.NP	Střecha	Exterier	Celkem
OS 10		-	-	-	-	1 kpl

OS 11... Popis: Protipožární zabezpečení stavby - přenosné hasicí přístroje (umístění viz část PBŘS):

- práškové 6 kg s hasicí schopností 27A – celkem 1 ks v 1.NP v garáži
- práškové 6 kg s hasicí schopností 27A – celkem 2 ks v 1.NP a 2.NP

OS 12... Popis: Přemístění zařízení Fireport ze stávajícího objektu Technických služeb do prostoru kanceláře v objektu nové hasičské zbrojnice. Napojení zařízení na tiskárnu, rozvody k reproduktorům v objektu, datové rozvody a elektrickou energii.

OS 13 – Okapové chodníky :

- Okapové chodníky z drceného kameniva frakce 32/64 mm v tl. 100 mm, podklad netkaná geotextilie 200 g/m², šířka dle půdorysu 1.NP a situace, celková plocha 48,0 m². Referenční výrobek lom Plaňany. Kamenivo bude na stavbě vzorkováno a odsouhlaseno architektem.

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
OS 13		-	-	-	-	1 kpl

OS 14 – Dekorační plocha u vjezdu do garáže :

- Dekorační plocha z drčeného kameniva frakce 32/64 mm v tl. 100 mm, podklad netkaná geotextilie 200 g/m², šířka dle půdorysu 1.NP a situace, uložení větších kamenů velikosti cca 300 – 400 mm, celková plocha 13,0 m². Referenční výrobek lom Plaňany, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění. Kamenivo bude na stavbě vzorkováno a odsouhlaseno architektem.

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
OS 14		-	-	-	-	1 kpl

OS15. Popis : Jádrové vrtý do monolitických žlb. konstrukcí:

- ve výkresech stavební a konstrukční části jsou vyznačeny prostupy monolitickými konstrukcemi větších rozměrů. Část potřebných prostupů menších rozměrů pro vedení rozvodů instalací a zejména kabelů bude prováděna dodatečně jádrovým vrtáním (menší prostupy do průměru 150 mm,). Předpokládané délky jádrových vrtů jsou stanoveny na základě prováděcí dokumentace profesí, skutečné výměry (počty a průměry) budou stanoveny po dopracování prováděcí dokumentace jednotlivých profesí a technologií do úrovně výrobní dokumentace. Před vrtáním budou potřebné vrtý na stavbě vyznačeny a přesné polohy musí být odsouhlaseny architektem a statikem stavby v rámci AD! Prostupy jsou prováděny do žlb. konstrukcí tl. 200 mm až 250 mm.

Prostupy podle průměrů (součet délek vrtání):

- do 60 mm - 4,0 bm
- do 100 mm - 3,0 bm
- do 150 mm - 2,0 bm

OS 16 – Revizní dvířka pod obklad :

- Revizní dvířka pro přístup k čistícímu kusu kanalizace, pro osazení do zdiva, pro obložení obkladem, otevírání klik-klk, velikost 150x150 mm.

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
OS 16		1	-	-	-	1 kpl

OS 17 – Revizní dvířka pod obklad :

- Revizní dvířka pro přístup k čistícímu kusu kanalizace, pro osazení do sádrokartonu, pro obložení obkladem, otevírání klik-klk, velikost 200x200 mm.

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
OS 17		2	-	-	-	2 kpl

OS 18 – Revizní dvířka pod obklad :

- Revizní dvířka pro přístup ke kohoutům vody, pro osazení do sádrokartonu, pro obložení obkladem, otevírání klik-klk, velikost 150x150 mm.

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
OS 18		1	-	-	-	1 kpl

OS 19.. Čistící zóna interiérová :

- hliníkový rám z L-profilu v. 15 mm pro zapuštění pod úroveň okolní dlažby, včetně montáže k podkladní mazanině, vystěrkování do úrovně horní hrany spodní pásnice profilu, s hydroizolačním nátěrem, vzhledově referenční typ rohože čisticí zóny : GAPA CATWELL černý melír, referenční výrobek – zadavatel připouští i jiné kvalitativně a technicky obdobné plnění, přesný typ bude určen projektem interiéru. Půdorysné rozměry 2350x1200 mm, výška rohože 14 mm. Přesné rozměry musí být před objednáním a zadáním do výroby oměřeny na místě !!!

Ozn.		1.NP	2.NP	Střecha	Exterier	Celkem
OS 19		1	-	-	-	1 kpl