

FILDMAN PROJEKT s. r. o.
Bukovická 745
788 15 VELKÉ LOSINY

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/4513-2/2023-Še
Vyřizuje Šemrinc Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 16. 1. 2024

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“ - napojení vodních prvků vodovodními přípojkami (přípojka + rozvod pitné vody pro vodotrysky a mlhoviště, přípojka + rozvod pitné vody pro pítka PT2 a přípojka + rozvod pitné vody pro pítka PT3) na vodovodní řad ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení dodávky pitné vody
- zajištění nepřetržité dodávky pitné vody
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Bc. Romanem Fildánem, zakázkové číslo -- (datum 10/2023, datum aktualizace 12. 1. a 15. 1. 2024 - zasláno na VAS na e-mail semrinc@vaszr.cz) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS -- **– bez připomínek.**

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

2.1. Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Velké Meziříčí - Náměstí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace“ – investor SVK Žďársko.

2.2. Před zahájením realizace stavby vodovodních přípojek požadujeme uzavřít s VAS po předložení územního souhlasu na stavbu vodovodních přípojek vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na dodávku pitné vody (*přípojka + rozvod pitné vody pro vodotrysky a mlhoviště, přípojka + rozvod pitné vody pro pítka PT2 a přípojka + rozvod pitné vody pro pítka PT3*) a na odvádění odpadních vod (*přípojka + rozvod pitné vody pro vodotrysky a mlhoviště*). Smlouvy s VAS na dodávku pitné vody a na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).

2.3. K provedení:

- odbočení s uzávěry z vodovodního řadu, případně k provedení napojení na již provedené odbočení s uzávěry z rekonstruovaného vodovodního řadu v rámci výše uvedené stavby SVK Žďársko
- osazení fakturačních vodoměrů

má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr provozu vodovodů Velké Meziříčí, pan Barák (telefon: 566 521 041, 602 576 097).

2.4. V případě, že montážní práce vodovodních přípojek výše uvedené stavby (*kromě vlastního napojení na vodovodní řad*) nebude provádět VAS, požadujeme přizvat mistra provozu vodovodů Velké Meziříčí, pana Baráka, případně stavební dozor VAS v rámci výše uvedené stavby SVK Žďársko (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena odpovědnému pracovníkovi VAS minimálně 2 pracovní dny dopředu*):

- 2.4.1. K tlakové zkoušce potrubí vodovodních přípojek, jejíž výsledkem je protokol o tlakové zkoušce vodovodních přípojek podepsaný mistrem vodovodů Velké Meziříčí
- 2.4.2. Ke kontrole provedených obsypů potrubí vodovodních přípojek, viz **formulář č. 1.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra vodovodů Velké Meziříčí o odstranění závad.

2.5. Po ukončení realizace vodoměrných šachet podle schváleného projektu požadujeme kontaktovat VAS - Ing. Zdeňka Mattise (telefon: 566 651 108, mobil: 606 684 154, e-mail: mattis@vaszr.cz), který zajistí kontrolu provedených prací z hlediska BOZ. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad, viz **formulář č. 1.9.** – tato příloha slouží i jako potvrzení bezpečnostního technika VAS o odstranění závad.

3. Zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3., 2.4. a 2.5.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Předložení níže uvedených dokladů v termínu stanoveném v příloze smlouvy na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

- 4.1. Kopie protokolu tlakové zkoušky potrubí vodovodních přípojek podepsané zástupcem VAS.
- 4.2. Geodetické zaměření trasy vodovodních přípojek včetně navazujících vnitřních vodovodů v listinné podobě a v systému MicroStation (*data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN*) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.3. Kopie formuláře č. 1.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.2.
- 4.4. Kopie formuláře č. 1.9. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.5.
- 4.5. Opravená projektová dokumentace vodovodních přípojek podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Rekonstrukce Náměstí a přilehlých ulic“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 594 21 Žďár nad Sázavou
-7-

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.1. a 1.9. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/cs/services/potrebujiivyridit>)

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec a Ing. Mattis

