

Vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

ZADAVATEL:

Město Pec pod Sněžkou

Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou

IČ: 00278181, DIČ: CZ00278181

Zastoupená: Ilonou Karlíkovou, starostkou města

E-mail: karlikova@pecpodsnezkou.cz

ID datové schránky: sdxausc

V Rychnově nad Kněžnou, dne 27.11.2023

Vážení,

v zastoupení zadavatele veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Zastřešení parkovacích stání Pec pod Sněžkou Velká Úpa – Pec pod Sněžkou – u přehrady**“, zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájené dne 8.11.2023, kdy byla Výzva k podání nabídek vč. Zadávací dokumentace a pokynů pro zpracování nabídky vč. příloh uveřejněna na profilu zadavatele města Pec pod Sněžkou na odkazu: www.e-zakazky.cz na profilu zadavatele: <http://sluzby.e-zakazky.cz/ProfilZadavatele/DetailZadavatele.aspx?IDZ=339b0ca0-c4d7-409f-bd3c-3ed6ebfc45c5>, poskytujeme odpověď na žádost o vysvětlení účastníka ze dne 22.11.2023, a to:

Žádost o vysvětlení č. 5:

Dobrý den,

po konzultaci s dodavatelem gabionových košů, bylo zjištěno, že navržené konstrukce gabionů kolmo stojících nejsou schopny po dobu záruky za dílo, udržet tvarovou, geometrickou stabilitu. Gabiony nelze realizovat při šíři 500mm a výšce zdi 3650mm i když se jedná o závěrné křídlo. Gabiony nejsou ŽB monolity. Lze předpokládat, že se mezi sloupy se vyboulí už při samotném hutnění zásypu v místech mezi paženou stěnou a danými gabiony.

Navíc po vyhnití dřevěných pažnic předpokládáme, že by gabiony měly převzít statickou funkci vůči svahu, což při 0,5m š. na celou výšku určitě nebude fungovat.

Jak máme naceňovat položku gabionů v m3 dle výkazu s tím, že si GP za návrh ručí?

Nebo bude staticky přepočítáno a upraveno dle statického posudku na nové množství m3?

ODPOVĚĎ:

Zástupce projekce uvádí, že:

„Gabionová stěna je ověřena statickým výpočtem a vyhoví ve všech parametrech posudku. Parametry sítě: pevnost v tahu $R_t = 40 \text{ kN/m}$, vzdálenost svislých příček 0,5m, vodorovných 0,5m.“

Výše uvedené vysvětlení zadávacích podmínek bude uveřejněno a dodavatelům oznámeno stejným způsobem, jakým byly tyto zadávací podmínky prvotně uveřejněny a dodavatelům oznámeny.

S pozdravem

Mgr. Veronika Kloudová
smluvní zastoupení zadavatele
DABONA s.r.o.