

Vysvětlení zadávací dokumentace č.1

k veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 3 písm. b) a § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

„Rekonstrukce ulice Čapkova II.

1. část VZ – Rekonstrukce ulice Čapkova, Světlá nad Sázavou II. etapa

2. část VZ – Světlá nad Sázavou, Čapkova – rekonstrukce vodovodu a kanalizace, II. etapa“

Zadavatel č. 1: Město Světlá nad Sázavou

Sídlo: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou
IČO: 00268321
Zastoupený: Ing. František Aubrecht, starosta
Právní forma: 801 - obec
ZÚJ: 569569
Okres (NUTS): CZ063- Kraj Vysočina/okres Havlíčkův Brod
profil zadavatele č. 1: <https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/2b475b21-368a-4a56-bc53-7f23bda1aa20>

Zadavatel č. 2: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Sídlo: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
IČO: 48173002
Zastoupený: Pavel Polícar, předseda představenstva
Právní forma: 121 – akciová společnost
ZÚJ: 568414
Okres (NUTS): CZ063- Kraj Vysočina/okres Havlíčkův Brod
profil zadavatele č. 2: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/48173002>

Pro účely organizace tohoto zadávacího řízení a veškerých úkonů s tím spojených, a to pro obě části veřejné zakázky, je dohodou společných zadavatelů uzavřenou dne 10.2.2025 určen zástupce obou zadavatelů, kterým je Zadavatel č. 1 - Město Světlá nad Sázavou. (dále společně jen „zadavatel“)

Smluvní zastoupení

zadavatele: **AUTHORIA, s.r.o.**
Sídlo: Univerzitní 232/16, 779 00 Olomouc
Korespondenční adresa: Husova 1623/12, 586 01 Jihlava
IČO: 27728439
Zastoupen: Ing. Marie Rubišarová Medová, jednatel
e-mail: dotace@authoriacz.com
ID DS: 6n7pabv
(dále jen „zástupce zadavatele“)

Zadavatel tímto v souladu s ustanoveními **§ 98 ZZVZ** uveřejňuje zákonným způsobem toto vysvětlení zadávací dokumentace, resp. reaguje na zaslaný dotaz:

Dotaz č.1:

V bodě 12.1.3.1 ZD - Pro 2. část VZ: - požaduje zadavatel předložit min. 1 zakázka, jejímž předmětem byla výstavba, rekonstrukce, či přeložka kanalizace a vodovodu v intravilánu s minimální délkou 100

m, materiál PE pro vodovod, materiál kamenina min. DN 300 pro kanalizaci, bez stanovení min. finančního objemu.

Chceme požádat zadavatele, zda by mohl změnit kvalifikační požadavek, materiál kamenina min. DN 300 pro kanalizaci, na plastový materiál? Používá se dnes častěji.

Popřípadě prodloužit stáří referenčních staveb z 5 let na 7 let?

Odpověď č.1:

V rámci stavby je materiál pokládané kanalizace kamenina, z tohoto důvodu požaduje zadavatel zachovat tento požadavek na materiál.

Zadavatel požaduje zachovat stanovenou lhůtu 5 let.

V Jihlavě dne 20.3.2025

**za zadavatele na základě plné moci
AUTHORIA, s.r.o.
zastoupená Ing. Marií Rubišarovou Medovou, jednatelkou**