




LEGENDA MÍSTNOSTI				
Číslo místnosti	Plocha podlahy	Objem	Světelná intenzita	
			lx	lm
1.01 ZÁČERN	14,80	-	-	-
1.02 WC MUŽ	14,80	-	200	25
1.03 WC ŽENY	11,50	-	200	25
1.04 WC NEUTRÁLNÍ	3,90	-	200	25
1.05 OTOČNÁ	9,90	-	-	-
1.06 JEDNODINĚ MÍSTNOST	4,00	-	100	28
1.07 SKLAD - SATEK RE	6,50	-	200	25
1.08 SKLAD	15,40	-	100	25

Všechny osvětlení patří k soustavě s doběhem 2A k ČSN 33 2000-5-51 dle 3 pododstavce za normou.

Legenda

- Vedení světelné : CYK—J (0) 3x1,5
- Vedení k nouzovým svítidlům : PRÁHOD—J 3x1,5
- Vedení k ventilátorům s doběhem : CYK—O 4x1,5
- Vedení zásuvkové/náboje : CYK—J 3x1,5
- Vedení zásuvkové : CYK—J 3x2,5
- Vedení k zásuvce 16A/200V : CYK—J 5x2,5
- Vedení přívodní o náboje : hmotnost trasa
- Vedení přívodní o náboje : hmotnost trasa
- Spínač 1 pól. pod omítkou, faz. 5
- Spínač 1 pól. pod omítkou, faz. 5
- Tlačítko pod omítkou
- Tlačítko pod omítkou
- Zásuvka jednofázová 2P+PE pod omítkou
- Zásuvka 3P+PE+N : 400V/16A typ CZ 16S3
- Ventilátor s časovým doběhem
- Náboje zdroj k pískovým spínečům ZAC 1/20 (pro 3 zatřetí)
- LED prohořelý svítidlo, nástenné montáž, 36W/400lm, IP65
- LED prohořelý svítidlo, nástenné montáž, 23W/2800lm, IP66
- LED nouzové svítidlo, M1n zdroj 1h, 2W/150lm, IP42

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3~PE+N230/400V/~50Hz TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3

VÝKONOVÁ			KONTROLNÍ		
ZDĚNĚK POHL, ml	ZDĚNĚK POHL	ZDĚNĚK POHL	ZDĚNĚK POHL	ZDĚNĚK POHL	ZDĚNĚK POHL
INVESTOR : Obec Hostělková, Hostělková 3, 756 22 Hostělková			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
MÍSTO STAVBY : k.ú. Hostělková, p.č. 344/7, 344/2, 344/6, st. 374/1, st. 374/2, 376/6			AUTORIZOVANÝ TECHNIK : PROJEKTANT		
NAZEV AKCE : Revitalizace záměrkého areálu v Hostělkové			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
k.ú. Hostělková, p.č. 344/7, 344/2, 344/6, st. 374/1, st. 374/2, 376/6			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
SO 01 – Hygienické zázemí, skladovací plochy o zátěži pro potrubní okry			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
OČET DOKUMENTACE : Zázemí, skladovací plochy o zátěži pro potrubní okry			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
NAZEV VÝKRESU			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
SVĚTELNÉ ROZVODY 1.NP			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
1:50			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		
01			PROJEKTANT : ZDĚNĚK POHL		