

Rozváděč	RZS1
Rozvodná soustava	3+PE+N , 50Hz , 230 V, TN-S
Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41	automatickým odpojením od zdroje
Typ	5/120 (120 modulů)
Provedení	pod omítku
Rozměry š x v x h	-
Krytí (zavřeno / otevřeno)	IP 30
Přívod / vývody	-
Barvené provedení	bílá
Barvy sdělovačů a ovládačů	dle ČSN 33 0170 IEC 73
Obsluha	pracovníky poučenými
Pi (kW)	-
cos fi (-)	-
In (A)	-
Ikm (kA)	< 10kA

Vypracoval	Zdeněk Pohl	Investor:	Obec Hošťálkově, Hošťálkově 3, 756 22 Hošťálkově	Název akce: Revitalizace zámeckého areálu v Hošťálkově		Stupeň	DPS	ZDENĚK POHL AUTORIZOVANÝ TECHNIK PRO TECHNICKU PRÁČENÍ OKRUŽNÍ 455, 755 01 VSETÍN ČKAIT: 1300991
Obj. proj.	Zdeněk Pohl	Místo stavby:k.ú. Hošťálkově, p.č. 3414/7, 3414/2, 3414/6, st. 374/1, st. 374/2, 5360/6		SO 01 – Hygienické zázemí		Formát	1A4	
Schválil	Zdeněk Pohl	Část dokumentace: Zařízení silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky		Rozváděč RZS1		Č. výkresu	03/3	

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3+PE+N,230/400V,~50Hz,TN-S
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM – AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 – 4 – 41 ED. 3