



stavba a zařízení:

stávající	nové	
		elektro+MaR
		stavba
		okno
		ocelové konstrukce

MĚŘÍTKO VÝKRESU [m]

LEGENDA:

potrubí:

stávající	nové	
		horká voda přívod 140 (80) °C – primár (P-P)
		horká voda zpátečka 70 (65) °C – primár (P-V)
		topná voda ÚT výstup 80°C – sekundár (ÚT-V)
		topná voda ÚT zpátečka 60°C – sekundár (ÚT-Z)
		dopouštění, odpouštění, expanzní
		studená pitná voda SV 55°C (nerez ocel)
		teplá voda TV 55°C (nerez ocel)
		cirkulace teplé vody CTV ~50°C(nerez ocel)
		odvzdušňovací potrubí
		odpadní, vypouštěcí potrubí

- ◉ třmen z kruhové oceli
- ◉ objímka, závěs, uložení
- ◉ K kluzné uložení
- ◉ A kluzné uložení s osovým vedením
- ◉ PB pevný bod (kotvení stojan)

Materiál:

- NO Nerez ocel 1.4301 (AISI/US 304)
- Ocel P235GH (dle ČSN tř. 11)
- P Plast

Ostatní označení:

- () Označení v závorce platí pro potrubí v "zákrytu"
- iz Tepelná izolace
- ↑↓ Hranice dodávek, připojovací místa

INVESTOR	Severočeská tepelárenská, a.s. Tepelárenská 2, 434 03 Most – Komořany, IČ 287 33 118 www.setep.cz, info@setep.cz, tel.: +420 476 447 111	ST SEVEROČESKÁ TEPELÁRENSKÁ Národní podnik Most
PROJEKTANT	EO TECHNOLOGY s.r.o. Za Trati 415, 196 00 Praha 9 – Třeboradice, IČ 090 93 524 www.eotechnology.eu, info@eotechnology.eu	EO TECHNOLOGY
STAVBA	REKO VS 705 – ÚT a TV	
ČÁST	D 2.1 ČÁST STROJNÍ	VYPRACOVAL ONDŘEJ SLÁČEK
NÁZEV VÝKRESU	DISPOZICE-ŘEZ A3-A3, A4-A4	KONTROLOVAL TOMÁŠ DANIČEK
STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	SCHVÁLIL JAKUB KUŇČÍK
	ČÍSLO PÁRE	DATUM 06/2022
		MĚŘÍTKO 1:50
		REVIZE PO
	ČÍSLO VÝKRESU 0.2.1.3b	