

Ve Vysokém Mýtě, dne 27.11.2014

Věc: Poskytnutí dodatečné informace č. 7 k Zadávací dokumentaci a jejím přílohám k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: Mateřská škola

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v užším řízení dle § 28 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Předběžné oznámení v souladu s § 86 zákona bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29.5.2014, pod evidenčním číslem zakázky: 488728, oznámení o zakázce bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 23.7.2014, pod evidenčním číslem zakázky: 488728

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Veřejný zadavatel:

Obec Mšené-lázně

Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně

IČ: 00264083

Zastoupena: Ing. Josefem Bížou – starostou obce

Profil zadavatele: <http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/2033e31d-951e-4d75-91ac-bc5da074a1f3>

Dodatečná informace č. 7 k zadávací dokumentaci v souladu s § 49 zákona.

Dobrý den,
na základě písemné žádosti uchazeče o dodatečné informace k zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku na stavební práce si dovoluji tyto dotazy zodpovědět. Pověřené osobě zadavatele byly doručeny dotazy (e-mailový dotaz ze dne 24.11.2014). ✓

1. Přesný dotaz uchazeče:

Dobrý den,
prosíme o poskytnutí dodatečných informací týkajících se níže uvedených poznatků: ✓
1. 2. pp – pod označením t 11 jsou dveře do mč 02.01 po tímto označením je i okno do mč. 02.07 s poznámkou požární P3 – EW 15. ✓
Okno jsme nenašli ve výpise ani ve výkazu výměr ✓

Odpověď č. 1:

Okno do místnosti 02.07 nese označení z12 – jedná se o pevné hliníkové okno zasklené dvojsklem, barva rámu šedá, požární odolnost EW 60 DP1, rozměr 1250x1250 mm. ✓
Upraveno ve výkrese č. D.1.1.4 Půdorys 2. PP v příloze č. D.1.1.18 Výpis zámečnických konstrukcí a doplněno do Soupisu prací. ✓
Zadavatel zasílá Přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 27.11.2014 ✓

2. Přesný dotaz uchazeče:

2.1.pp – označení t 33 mč. 01.01 – 01.02 není ve výpise z truhlářských výrobků 1. Pp, ale ve výpise 1.np – je to překlep nebo jsou další dveře? – v půdoryse 1.np dveře s tímto označením nejsou. ✓

Odpověď č. 2:

Vnitřní dveře označené t33 jsou pouze v 1. PP. Jedná se opravdu o překlep. Upraveno v příloze č. D.1.1.16 Výpis truhlářských konstrukcí. ✓

3. Přesný dotaz uchazeče:

3. 1.np – okno do mč 1,01 je označeno jako t 9 což je kulaté okno průměru 1000 mm, ve výkrese okenní otvor 1400 x 1750 mm – nemá být zde okno dle označení T8 – dle výpisu? Žádné jiné okno T8 v půdoryse 1. np jinak není. ✓

Odpověď č. 3:

Okno do m.č. 1.01 má být označeno opravdu t8 rozměr 1400x1750 mm. Upraveno ve výkrese č. D.1.1.6 Půdorys 1. NP. Okna označena t9 jsou v m.č. 01.15. Počet oken ve Výpisu i v Soupisu souhlasí. ✓

4. Přesný dotaz uchazeče:

4. 1.np – označení t 16 ve výpise a ve výkazu výměr je rozměr 900 / 2100 + 550 mm. V půdoryse je 900 / 2100 + 400 mm. Co je správně? ✓

Odpověď č. 4:

Správně je rozměr dveří 900/2100+550 mm. Upraveno ve výkrese č. D.1.1.6 Půdorys 1. NP ✓

5. Přesný dotaz uchazeče:

5. Je neobvyklé, že pod jedním označením jsou dva různé výrobky tj t33 – vnitřní dvoukřídlové dveře a druhé označení t33 je dřevěné madlo, stejné duplicitní označení je t 34 – posuvné dvoukřídlové dveře a t34 dřevěná distanční tyč. ✓

Odpověď č. 5:

Duplicitní označení bylo upraveno ve výkrese č. D.1.1.6 Půdorys 1. NP a v příloze č. D.1.1.16 Výpis truhlářských konstrukcí. Madlo má označení t38 a distanční tyč t39. ✓

6. Přesný dotaz uchazeče:

6. V 1. Np západní průčelí je na stěně u místnosti 1.01 a 1.02 směrem ke stávající škole – požadován dřevěný obklad stěny. V půdoryse 1. np není kreslen – dotaz – bude tato stěna obložena? V případě, že ano, bude tato stěna zateplena polystyrenem dle půdorysu 1. np? ✓

Odpověď č. 6:

Průčelí směrem k ZŠ je opravdu částečně opatřeno odvětrávanou fasádou s dřevěným obkladem. Doplněno do výkresu č. D.1.1.6 Půdorys 1. NP. Odvětrávané fasády jsou zatepleny minerální vlnou. Na každém výkrese označeno v legendě materiálu. ✓

7. Přesný dotaz uchazeče:

7. 2.pp – mezi schodištěm a místností 02.02 a v 1. np – mezi schodištěm a mč 01.01 je stěna označena jako „výť“ tato stěna má být součástí výtahové šachty? (z jedné strany označeno jako Z6 z druhé strany jako „výť“ a není součástí výtahu) v detailech složka D 21 v půdoryse a řezu chybí výťah. ✓

Odpověď č. 7:

Všechny prvky označené „výť“ jsou součástí dodávky výtahu (jedná o stěnu s ocelovými rámy prosklenou bezpečnostním sklem), a to i v případě, že není přímo součástí výtahové šachty. Jedná se o zasklení části schodiště stejnými prvky jako budou použity na výtahové šachtě. Prvky označené Z6 jsou madla z nerez oceli (viz výpis zámečnických výrobků), jedno je výšce pro dospělého člověka a jedno ve výšce pro děti předškolního věku. Doplněn výkres stavební připravenosti pro montáž výtahu. Do výpisu zámečnických prací doplněn výrobek označ. Z13 – Ocelový nerezový průvětrník 150x200 mm – 2 ks. ✓

8. Přesný dotaz uchazeče:

8. Dle půdorysů je část zateplení z minerální vaty a část z polystyrenu, ve výkazu výměr je pouze polystyren – jak a čím má být zateplena fasáda? (půdorys 1. np část bez obkladu) ✓

Odpověď č. 8:

Zateplení minerální vlnou je všude tam, kde je dřevěný obklad – větraná fasáda. V ostatních případech je fasádní nebo extrudovaný polystyren součástí ETICS. Fasádní polystyreny jsou v Soupisu prací obsaženy v oddíle 0062 Úpravy povrchů vnější, zateplení minerální vlnou včetně pojistné folie je obsaženo v oddíle 713 Izolace tepelné.

9. Přesný dotaz uchazeče:

Boční schodiště – ve výkazu výměr je pod pol 61,64, 65 obj venkovní úpravy výměra 24 x 1,5 m v půdoryse je těchto stupňů 27 x 282/163, chybí 3 ks stupňů, pod schodištěm nebude deska? – není řez – není ani kresleno ani označeno zábradlí. Ukončení schodiště je dvířky – bez označení – dotaz jsou ve výkazu výměr a pod jakým číslem? Nechybí středová nezipodesta? ✓

Odpověď č. 9:

Boční schodiště slouží pouze k obsluze tepelného čerpadla, není tedy veřejně přístupné. Na schodiště bude přímo navazovat upravený terén. Stupňů bude 26 ks. Upraveno ve výkresu č. D.1.1.6 Půdorys 1. NP a v Soupisu prací. Řez schodištěm je obsažen na výkrese Vzorové řezy části Chodníky a zpevněné plochy. Dvířka jsou součástí oplocení plochy vymezené pro přístup dětí. V soupisu prací jsou obsaženy v části Komunikace, zpevněné plochy a venkovní objekty oddíl 0034 Stěny a příčky. ✓

Zadavatel zasílá Přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 27.11.2014

V souladu s článkem 6.7. **Změna soupisu v průběhu lhůty pro podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY** Pokud v důsledku žádosti dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoli změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahrazuje v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu. ✓

Na základě výše uvedených dodatečných informací byla upravena příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který zasíláme elektronicky na CD přílohou. Posíláme upravenou přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a prosíme uchazeče, aby použili k nacenění do svých nabídek tuto přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 27.11.2014, kde jsou upraveny výše uvedené hodnoty. ✓

V souladu s § 40 odst. 3 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. ✓

Lhůta pro podání nabídek – aktualizace:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **11. 12. 2014 v 10:00 hodin.** ✓

Termín a místo otevírání obálek s nabídkami - aktualizace:

Termín otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami bude zahájeno ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek, tj. dne **11.12.2014 od 10:00 hodin.** ✓

Místo otevírání obálek:

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat **v zasedací místnosti obce Mšené-lázně , Prosek 174, 411 19 Mšené-lázně.** V případě velkého počtu uchazečů si zadavatel vyhrazuje právo na změnu prostor pro otevírání obálek. ✓

Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové obálkové komise (nebo jejich náhradníci) a zástupci dodavatelů. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. ✓

Otevírání obálek s nabídkami se mají právo účastnit všichni uchazeči (maximálně však dvě osoby za uchazeče), jejichž nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Uchazeči se prokáží plnou mocí či pověřením, nejde-li o statutární orgán či jeho člena nebo uchazeče – fyzickou osobu. Zadavatel bude po přítomných uchazečích požadovat, aby svoji účast stvrdili podpisem v listině přítomných uchazečů. ✓

S pozdravem,

spol. s r.o.
Vladislavova 25/
566 01 VYSOKÉ MÝTO
Fax: 465 424171 -33-
tel. 465 424170, 465 424172

Ing. Pavel Král – osoba pověřená
výkonem zadavatelských činností

Přílohy na CD:

Přílohu č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr k 27.11.2014

D 1 2 36_stěna ST2_pohled 2 ✓

D.1.1.4 - Půdorys 2. PP ✓

D.1.1.6 - Půdorys 1. NP ✓

D.1.1.10 - Řez C-C ✓

D.1.1.16 - Výpis truhlářských konstrukcí str 9 ✓

D.1.1.18 - Výpis zámečnických konstrukcí str 3 ✓

D.2.1.2 - Výťah pŕdorysy a řez ✓

D.2.1.3 - Výťah - Stavební pŕipravenost ✓