

Pozn.: Schema nemusí obsahovat všechny potřebné armatury pro bezchybnou funkci systému



RV	- Regulační vyvažovací ventil
(A)OV	-(Automatický) odvzdušňovací ventil,
F	- filtr závitový se sítkem
VK	- vypouštěcí kohout
KK	- Kulový uzávěr
RŠ	- regulační šroubení
Man.	- Tlakoměr
T	- Teploměr
ZK	- zpětná klapka závitová
OC	- oběh.čerpadlo
MIX+SP	- trojcestný směšovací ventil s pohonem

- MIX+P - trojcestný přepínací ventil
- P.T. - Prostorový termostat
- TS, TČ - teplotní snímač
- MĚR+TS - Měřič spotřeby tepla+snímač
- PV - pojistný ventil pružinový
- E - expanzní tlaková nádob
- K - Kotel plynový kondenzační
- TV - zásobník TV nepřímohřívání
- A - hydraulický vyrovnávač dynam.tlaků
- APV - automat.přepouštěcí ventil 10-50kPa
- GK - pryžový potrubi kompenzátor chvění
- RK - regulační kohout

Ing. Zdeněk Jícha

2026.02.24

~~18:30:43 +01'00'~~



VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Projektant	Ing.Z.Jícha	IČO:	47543850	REVEL s.r.o. stavebné obchodní a montážní společnost Příbram, Dubno 127 tel:31541900 IČO:47 54 38 50	
Kraj :	Středočeský	Míst. Ú.	Bohutín		
Investor	Obec Bohutín	Vypracoval	Ing.St.Kantor		
Stavba - Objekt				Formátů	2*A4
PRÍSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ BOHUTÍN VC.ZPEV.PLOCH, OPLOCENÍ, IS A ZELENĚ SO 01:PRÍSTAVBA OBJEKTU ZŠ SO 02:STAVEB.ÚPRAVY STAVAJ.OBJEKTU ZŠ K.Ú.BOHUTÍN,PARC.C.36/1, 504 a 808/5				Datum	06/2025
				Účel	DVZ/DPS
				Č. zak.	P-131/24
Obsah výkr.	D1.2.4 ÚT - Princip.schema zapojení			Měřítka	Č. výkr.
				1 : --	T4