

DODATEČNÉ INFORMACE 8

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon)

Název veřejné zakázky:	Adaptace objektu na komunitní dům seniorů v Žirovnici
Identifikační údaje zadavatele	
Název / obchodní firma:	Město Žirovnice
IČ :	00249505
Adresa sídla / místa podnikání:	Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
Osoby oprávněné za zadavatele jednat:	starosta města Mgr. Milan Šmíd

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností na základě mandátní smlouvy a plné moci	
Název / obchodní firma:	VIA ALTA a.s.
IČ :	269 06 741
Adresa sídla / místa podnikání:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
Osoby oprávněné za zadavatele jednat	Ing. Jakub John
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Telefon/fax:	725 503 317 / 568 420 905
E-mail:	samesova@via-alta.cz
Rozsah jednání jménem zadavatele	Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností je pověřena k výkonu povinností zadavatele v rozsahu dle § 151 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.



Dotaz 1 ze dne 20.6.2016:

Prosím o objasnění položky č. 464 a 465 Demontáž atypických konstrukcí do 50 kg a do 100 kg. Tyto položky jsou v celkové tonáži 4,5 tuny. Nejsou tyto položky příliš nadhodnocené? U položky č. 465 je uvedena demontáž kotelny, ale u položky 464 ve výkazu není nic uvedeno. K jakým pracím patří položka č. 464.

Odpověď na dotaz 1:

Jedná se o položky č. 463 a č. 464 a obě položky souvisí s demontáží zařízení kotelny a rozvodů stávajícího ústředního topení. Tzn. demontáž stávajícího rozvaděče v kotelně a ostatního zařízení kotelny, trubních rozvodů v celé budově. Tyto položky nejsou obsaženy v objektu Ústřední vytápění.

Dotaz 2 ze dne 20.6.2016:

V dodávce a montáži ocelových zárubní, mi chybí zárubeň pro dveře D05.

Odpověď na dotaz 2:

ano, jedná se o chybu výkazu výměr, není započítán 1 ks dodávky a montáže zárubní pro dveře D05.

Původní položky

135	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	6,000
137	M	553311910X	<i>zárubeň ocelová s požární odolností H 95 DV 900 L/P EW-C 30</i>	kus	2,000

1.PP

"D02b, D04" 2

2,000

Součet

2,000

se mění následovně

135	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	7,000
137	M	553311910X	<i>zárubeň ocelová s požární odolností H 95 DV 900 L/P EW-C 30</i>	kus	3,000

1.PP

"D02b, D04, D05" 3

3,000

Součet

3,000

Dotaz 3 ze dne 20.6.2016:

Nechybí v rozpočtu položka pro nátěr ocelových zárubní?

Odpověď na dotaz 3:

Ano, chybí položka pro nátěr ocelových zárubní.

Doplňuje se položka č. 540 (vložená za položku č. 510)



540	K	783251002	Nátěry epoxidové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	41,130
-----	---	-----------	--	----	--------

Nátěr ocelových zárubní

D01, D02a, D02b, D04, D05

$$((2 \cdot 1,97 + 0,9) + (0,95 + 2 \cdot 0,05)) \cdot 6$$
35,340

D03

$$(2 \cdot 1,97 + 0,8) + (0,95 + 2 \cdot 0,05)$$
5,790

Dotaz 4 ze dne 21.3.2016:

Dle půdorysů jednotlivých podlaží se u dveřních otvorů v nosných zdech vyzdvíhají „peroutky“ pro osazení dveřních zárubní, dveřní obložkové zárubně by pak byly pouze na hloubku této vyzdívky, tzn. hloubky cca 170mm. Tabulka výplní otvorů hloubky zárubní neřeší, pozice číslo D06, D08 a D09 však obsahují zmínku o obložkových zárubních s kazetováním. To je reálné provést od hloubky zárubně cca 400mm. Hloubka zárubně by pak měla být na celou hloubku ostění, tedy cca 470mm. Jaké tedy budou hloubky zárubní v nosných zdech?

Odpověď na dotaz 4:

Označení v půdorysech je chybné, „peroutky“ se nevyzdvíhají, obložka je na celou šířku ostění, jak je uvedeno v Tabulce výplní otvorů. Obložkové zárubně v tomto provedení nejsou typový výrobek, výrobu je nutné zadat. Kazetování je možné provést i pro zárubně v šířce zdi 330 mm.

Dotaz 5 ze dne 22.6.2016:

Uchazeč tímto žádá o dodatečnou informaci k níže červeně označené položce bez čísla ve VV v části 01 - je obsahem mezi pol. č. 528 a 529 na řádce 2910

Pod názvem M navedena hodnota 0,00. Uchazeč tímto upozorňuje na nesrovnalost, tato hodnota je uzamčena. Jak má uchazeč v tomto případě postupovat

S její hodnotou a jakého souboru se týká.

528	K	998786102	Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	0,086
-----	---	-----------	---	---	-------

PP

Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám - 6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

D

M

M



D	N00	Technologické dodávky		
529	M	N00-01	Osobní evakuační výtah - trakční	kus 1,000

Odpověď na dotaz 5:

Zmiňovaná položka je součtová hodnota dílu „M“, který ovšem neobsahuje žádné položky. Její hodnota je tedy 0,00. Položka je nadbytečná a v upraveném výkazu výměr je odstraněna. Její odstranění nemá vliv na čísla položek, počet položek ani na celkovou cenu.

Změny zpracovány v příloženém VV.

S ohledem na povahu dotazů je prodloužena lhůta pro podání nabídek a to následovně:

Lhůta pro podání nabídek: 11.7.2016 do 10.00 hod

Otevírání obálek: 11.7.2016 od 10.00 hod

V Žirovnici dne 23.6.2016

