



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1

Identifikační údaje zadavatele

Obec Hořátev
Hořátev 17, 289 13 Zvěříněk
IČ: 00239119
DIČ: neplátce DPH

Osoba oprávněná jednat: Josef Kristl, starosta
tel.: +420 325514159 / +420 725021382
e-mail: kristl.josef@horatev.cz

Kontaktní osoba ve věcech zadávacích:

Michala Dekiská, jednatel, API Kolín s.r.o.
tel.: +420 775050064, e-mail: dekiska.apikolin@centrum.cz

Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce chodníku v obci Hořátev (lipovou alejí)**
Druh zakázky: Stavební práce dle § 14 odst. 3 ZZVZ
Režim veřejné zakázky: Vyhlašováná veřejná zakázka je **podlimitní veřejnou zakázkou** dle § 26 ZZVZ.
Druh zadávacího řízení: V souladu s ustanovením § 52 písm. a) ZZVZ je tato podlimitní veřejná zakázka **zadávana ve zjednodušeném podlimitním řízení** dle § 53 a násl. ZZVZ.

Dodatečné informace č. 1

Zadavatel tímto poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek – dodatečné informace č. 1 – formou odpovědí na dotazy uvedené v žádosti o poskytnutí dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce, doručené zadavateli dne 15.04.2020:

Dotaz č. 1:

Ve výkazu výměr je specifikována následující položka:

94	K	916999699	Dodávka a montáž solárního ukazatele rychlosti - DP 5212 (ukazatel rychlosti - displej, solární panel, držák solárního panelu, držák displeje, solární zdroj se stabilizátorem, montážní materiál a nářadí)	kpl	1,000	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------

V poskytnutých podkladech nebyla nalezena bližší specifikace daného výrobku.
Dodavatel, který ukazatel s tímto označením dodával, jeho produkci zastavil a jeho technické údaje neposkytuje.

Dotaz zní:

Může zadavatel specifikovat technické parametry požadovaného ukazatele rychlosti pro výběr alternativního výrobku, nebo určí sám požadovaný model?

DODATEČNÉ INFORMACE č. 1
„Rekonstrukce chodníku v obci Hořátev“ (lipovou alejí)

Odpověď – dotaz č. 1

Požadavky zadavatele na ukazatel rychlosti (displej, solární panel, držák solárního panelu, držák displeje, solární zdroj se stabilizátorem, montážní materiál a nářadí):

- **napájení ze solárního panelu s akumulátorem (min. 18 Ah) a stabilizátorem (zabránění přebíjení)**
- **nerezové provedení rámu**
- **čelní panel z odolného polykarbonátu**
- **výška číslic 400 mm, vícebarevné LED číslice (možno v kombinaci se „smajlíkem“), dvě pozice zobrazení číslic**
- **dosah min. 120 m**
- **se sběrem a zpracováním dat – statistiky provozu včetně software**
- **automatická regulace jasu podle světelných podmínek**
- **imitace venkovní kamery vč. držáku, blikání do kamery při překročení rychlosti, vysoce svítivé LED diody bílé barvy**

Dotaz č. 2:

V části rozpočtu „SO 03 Propustky Soupis prací, dodávek a služeb“ je ve výkazu výměr uvedena položka:

4	40445553R	Značka dopravní „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“	kus	8,000	0,00
---	-----------	--	-----	-------	------

V situačním výkresu není uvedeno umístění těchto značek. Dle našeho názoru by toto umístění mělo být zahrnuto v souhlasném vyjádření dopravního inspektorátu.

Dotaz zní:

Bude toto značení doplněno do situačního výkresu a bude zároveň doloženo souhlasné stanovisko DI PČR Nymburk s umístěním tohoto dopravního značení?

Odpověď – dotaz č. 2

V části rozpočtu SO 03 Propustky soupis stavebních prací, dodávek a služeb, oddíl 009 Ostatní konstrukce a práce, položky č. 11, 12, 13 a 14 (viz níže) NENACEŇOVAT, stanovisko DI PČR Nymburk není k dispozici.

009: Ostatní konstrukce a práce

11.	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	8,0
12.	40445230	Sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m	kus	8,0
13.	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	8,0
14.	40445553R	Značka dopravní "Zákaz vjezdu nákladních automobilů"	kus	8,0

Ostatní podmínky zadávacího řízení se nemění.