

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 13

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) pod názvem:

„MULTIFUNKČNÍ OBJEKT MĚSTA TŘEBENICE“

1 Údaje o zadavateli

Název zadavatele:

Město Třebenice

Sídlo: 41113 Třebenice, Paříkovo nám. 1

IČO: 00264521

DIČ: CZ00264521

Osoba oprávněná jednat: Ing. Eva Hajná, starostka obce

Adresa profilu zadavatele: <https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/e338d88f-a58c-4829-b668-92162e3c9166/zakazka/P21V00000002>

Adresa elektronického nástroje: www.zadavatel.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace – dotaz ze dne 6. 5. 2021 v 10:59 hod

1/ V položce 359 VV uvádí 6 kusů oken 1200x600mm, kdežto v PD je uvedeno 10 kusů 240x600mm.

Odpověď

Dokumentace– dle výpisu otvorů DB.1.1.16 je uvedeno 8 ks.

Dle VV je v položce 358 uvedena montáž 8 ks, v pol. 359 je 6 ks (dodávka) a v pol. 360 2 ks (dodávka)

Celkem tedy 8 ks

Oprava na 10 ks (dle půdorysu a pohledů)

2/ V položce 354 VV uvádí 2 ks oken 600x2200 mm, kdežto v PD jsou tři kusy tohoto rozměru.

Odpověď

Prvky 06 ex., ano platí 3 ks

Ano, dle výpisu ext .prvků je uvedeno 2 ks (platí verze dle půdorysů a pohledů tz. 3 ks.

Vždy platí verze půdorys a pohled, pokud je nesoulad mezi VV a výpisem otvorů (standardní postup).

3/ V položce 352 VV uvádí 4 kusy 3200x900 mm, kdežto v PD je 8 kusů tohoto rozměru.

Odpověď

Prvky 07EX – dvojokno vč. větrací mezery. Jsou z obou stran objektu, platí 8 ks

Dle výkresu DB.1.1.16 prvky exteriér platí 8 ks (platné i dle půdorysu a pohledů), ve VV uvedeny 4 ks – oprava na 8 ks – což vyplývá a je patrné z technických pohledů a půdorysu.

Vždy platí verze půdorys a pohled, pokud je nesoulad mezi VV a výpisem otvorů (standardní postup). Při kontrole dle výkresů je případný rozdíl ihned patrný.

Závěr

Tímto vysvětlením se prodlužuje termín pro podání nabídek. Nový termín pro podání nabídek– **18. 5. 2021 do 10,00 hod.**

V Třebenicích dne 10. 5. 2021

.....
Ing. Eva Hajná
Starostka obce