

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Název veřejné zakázky:	„ZŠ Veltrusy - Výstavba odborných učeben“
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Předmět veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní
Zadavatel:	Město Veltrusy
Sídlo zadavatele:	Palackého 9, 277 46 Veltrusy
IČO:	00237272
Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:	Mgr. Filip Volák, starosta

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98, resp. § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

U označení Z/1 a Z/2 nerezová lanková síť - není specifikace velikosti oka. Prosím o upřesnění.

Odpověď:

Velikost oka je 50x50mm. Upravena tabulka zámečnických prvků.

Dotaz č. 2:

U klempířských prvků ve výpisu nejsou uvedené tloušťky plechů. Prosím o doplnění.

Odpověď:

Chybějící tloušťky doplněny do tabulky klempířských prvků.

Příloha č.1: - D.1.1.1.15 PRVKY SO01

Příloha č.2: - D.1.1.2.7 PRVKY SO02

S pozdravem,

.....
Mgr. Jakub Kubíček, DiS.