

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Zadávací řízení:

Sektorová veřejná zakázka zadavatele podle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jen „**zákon**“)

Podlimitní sektorová veřejná zakázka na stavební práce

Otevřené řízení

Název veřejné zakázky:

„Rychlodobíjecí stanice a dobíjecí infrastruktura“

Zadavatel veřejné zakázky:

Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dělnická 1875/59
405 02 Děčín

1. ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ

Zadavatel obdržel následující žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky.

*„V zadávací dokumentaci k dobíjecím stanicím definujete možnost proudových ochran A nebo B. Proudová ochrana typu B vyplývá z harmonizovaných norem ČSN. Bez této ochrany typu B není možné stanice zrevi-
dovat u uvést do provozu. Opravdu zadavatel trvá také na možnosti ochrany typ A?“*

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel k dotazu dodavatele vysvětluje zadávací podmínky takto:

V přílohách č. 1 a 2 k dokumentu D.1 Technická zpráva zadavatel uvedl mimo jiné i následující požadavek: Elektrotechnické části a parametry / Jištění a chránění / Jistič a chránič / RCD (typ A nebo B) na vstupu DC obvodu výkonové části stanice.

Zadavatel po vyhodnocení všech relevantních okolností věci provedl změnu spočívající v omezení typu RCD (proudového chrániče) pouze na typ B:

- a) v příloze č. 1 k dokumentu D.1 Technická zpráva, která je jedním z dokumentům tvořících přílohu č. 8 zadávací dokumentace (tj. projektové dokumentace pro „Vybudování RDS v sídle DPM Děčín a dobíjecí infrastruktury - areál Děčínská, Děčín“);
- b) v příloze č. 2 k dokumentu D.1 Technická zpráva, která je jedním z dokumentům tvořících přílohu č. 8 zadávací dokumentace (tj. projektové dokumentace pro „Vybudování RDS v sídle DPM Děčín a dobíjecí infrastruktury - areál Děčínská, Děčín“).

3. PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 8. 2025 v 10:00 hod.

O této změně jsou dodavatelé rovněž informováni prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek.

4. PŘÍLOHY:

Příloha č. 1 k dokumentu D.1 Technická zpráva (nové znění k 25. 7. 2025)

Příloha č. 2 k dokumentu D.1 Technická zpráva (nové znění k 25. 7. 2025)

V Děčíně dne 25. 7. 2025

.....
Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Ing. Bohumil Bárta
ředitel společnosti