

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Územní odbor Pelhřimov
Dopravní inspektorát
Pražská 1738, 393 01 Pelhřimov

Č. j. KRPJ-20862-9/ČJ-2014-161706-DING

Pelhřimov 25. února 2014
Počet stran: 2
Přílohy: 1/1

Ing. Martin Liška
Nad Žlábkem 3757
580 01 Havlíčkův Brod

**Stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni ohlášení stavby na akci:
"Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Příkopy, Pelhřimov"**

1) Stanovisko k projektové dokumentaci ve stupni ohlášení stavby

Dopravní inspektorát Pelhřimov, jako dotčený orgán státní správy ve věci bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, souhlasí s projektovou dokumentací ve stupni ohlášení stavby na akci: "Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Příkopy, Pelhřimov", v rozsahu uvedeném v situaci, tj. pouze k úseku č. 1.

2) Písemné vyjádření k trvalému dopravnímu značení

Dopravní inspektorát Pelhřimov, podle § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s místní úpravou provozu na MK ul. Příkopy v Pelhřimově, z důvodu výše uvedené akce, spočívající v obnovení nebo nahrazení stávajícího vodorovného a svislého DZ novým, dle přiložené situace - "Úsek č. 1", která je nedílnou součástí tohoto stanoviska.

Trvalé DZ bude provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, § 62 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů, ČSN 73 6110 (Projektování místních komunikací), ČSN 73 6425-1 (Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 1: Navrhování zastávek), TP 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) a vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vyhrazuje si právo na změnu či doplnění dopravního značení v případě narušení bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu.

Pokud bude realizací dotčena pozemní komunikace, požadujeme v souladu s § 77 zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, v dostatečném časovém předstihu, předložit návrh dopravně inženýrského opatření k písemnému vyjádření Policie ČR, Územní odbor Pelhřimov, Dopravní inspektorát Pelhřimov a požádat dle § 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o souhlas se zvláštním užíváním komunikace.

por. Ing. Zdeněk Mlčoch
komisař

npor. Bc. Rostislav Sůva
vedoucí oddělení

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 239159275/0300

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

město Pelhřimov

Vaše žádost ze dne, značka:
05.03.2014Naše značka:
062140012
(12/2014)Vyřizuje:
Michal TopolovskýHavlíčkův Brod dne:
05.03.2014**Věc: REKONSTRUKCE CHODNÍKU ULICE PŘÍKOPY****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z.č. 183/2006 Sb., ve znění komplexní novely z. č. 350/2012 Sb., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Pelhřimov
Stavebník: město Pelhřimov
Projektant: Ing. Liška
Č. zakázky:

Datum: 2014

Předmětem předložené dokumentace je obnova povrchů chodníku. Jedná se o stávající stav- šířka v nejužším místě 700 mm.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství a současně dle ust. § 2 odst. 1 písm. b) - občanské vybavení v částech určených pro užívání veřejností.

K předložené dokumentaci máme následující připomínky:

1. Varovné a signální pásy musí být vstřícné.
2. Výška obruby BUS zastávka 160 mm

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy - viz připomínky. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace je parafována a vrácena zpět.

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY DELOSTATNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISK
ODBOBNÝ KONZULTANT
-062-

Michal Topolovský, odborný konzultantAdr. střediska: Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod
608 419 357, topolovsky@efektprojekt.cz

VYJÁDŘENÍ
k vodohospodářským sítím a objektům

Jednací číslo: C/ 101 / 14 / 899**Adresát:**

*Evidenční číslo Žádosti o vyjádření k
vodohospodářským sítím a objektům:*
B/ 101 / 14 / 899

Ing. Martin Liška

Nad Žlábkem 3757


Havlíčkův Brod

Název akce: Oprava komunikace a chodníků v Pelhřimově, ul. Příkopy***Text vyjádření:***

V příloze zasíláme zpět situaci Pelhřimova s informativním zákresem stávajících vodovodních a kanalizačních řadů v oblasti vyznačeného zájmového území výše uvedené stavby v ulici Příkopy. Projekční středisko společnosti VODAK Humpolec (p. Poláček) v současné době projektuje rekonstrukci vodovodu a kanalizace včetně přípojek v ulici Příkopy.

Při realizaci stavby požadujeme poklopy uzávěrů vody, hydrantů a kanalizačních šachet osadit do úrovně upraveného povrchu komunikace a chodníků.

Před zahájením zemních prací požadujeme provést přesné vytýčení vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek přímo na místě samém, což po objednání zajistí provozní středisko v Pelhřimově p. Cífk. Současně upřesní naše požadavky.

Seznam příloh : situace**Datum:** 10.3.2014**Podpis:** **Převzetí vyjádření dne :** 10.3.2014

osobně (podpis): _____

poštou (adresa): viz. adresát



E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vážený pan
Ing. Martin Liška
Nad Žlábkem 3757
580 01 Havlíčkův Brod

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa ZP
F.A.Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
www.eon.cz

Jiří Vacek
T: +420-606 66 09 44
F: +420-56 53 14-489
jiri.vacek@eon.cz

Naše značka: 1927/14

Pelhřimov, 1.3.2014

Vaše značka:

**Název akce: Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Příkopy,
Pelhřimov**

Proti stavbě nemá E.ON Česká republika, s.r.o. Správa sítě plyn, žádné námítky.

V zájmovém území plánované stavby, dle přiložené situace, se nenachází žádné plynárenské zařízení ve správě E.ON Česká republika, s.r.o.

Toto vyjádření má platnost po dobu jednoho roku od vystavení.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa sítě plyn
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice

005

Jednatelé:
Michael Fehn
Radek Lucký
Lorenz Pronnet

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v
Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 15066
IČ: 25733591
DIČ: CZ25733591



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Martin Liška
Nad Žlábkem 3757
580 01 Havlíčkův Brod

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Tábor
Budějovická 1400
39048 Tábor
www.eon.cz

Vladimíra Hadvičáková
T +420-381 78-48 03
F +420-381 25-14 01
vladimira.hadvicakova@eon.cz

Naše značka
V1728 - Z051406579

Tábor, 26.02.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Město Pelhřimov
Název stavby: Pelhřimov - rekonstrukce chodníků a komunikace ul
Příkopy.
Místo stavby: k.ú. Pelhřimov

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Podzemní vedení VN
Podzemní sdělovací vedení

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464.
IČ: 25186213

458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. S podáním žádosti předložíte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
2. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
3. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
4. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN Ing. Petruž, 387 864 911
Vytýčení kabelů zajistí	p.Plášil 733 670 315
VN+NN	RS David Kubů 565 314 432
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě
Č.Budějovice,	
	p.Píša, 387 865 584

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 26.02.2015.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- | | |
|---------------------|--------------------|
| - zeleně čárkovaně | nadzemní vedení NN |
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |
| - červeně čárkovaně | nadzemní vedení VN |



- | | |
|--------------------------|---|
| - červeně plně | podzemní vedení VN |
| - fialově plně | zrušené podzemní vedení NN |
| - světle modře plně | zemní optický kabel (HDPE trubka) |
| - světle modře čárkovaně | nadzemní optický závěsný kabel |
| - hnědě plně | zemní metalický kabel sdělovacího vedení |
| - hnědě čárkovaně | nadzemní metalický kabel sdělovacího vedení |

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
E. A. Gerstnera 2151/6
250 40 České Budějovice
25136213, DIČ: CZ25136213

118

Příloha: Orazítkovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály





Město Pelhřimov
Ing. Josef Koňák
vedoucí odboru investic

Eva Pyroutková

t +420 541 131 520
m +420 602 428 844
e eva.pyroutkova@telefonica.com

25. 3. 2014

Věc: Rekonstrukce chodníku a komunikace ul. Příkopy, Pelhřimov (ohlášení stavby)

Dle ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů se na vedení SEK umístěné na nemovitosti vztahuje režim věcných břemen, který omezuje vlastníka v jeho používání. Veškeré náklady spojené s úpravou dotčeného úseku vedení SEK nese stavebník, který uvedené práce vyvolal a to na úrovni stávajícího technického řešení.

Stavba zasahuje do trasy a ochranného pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací. U č.p. 210 (v místech stávajícího parkingu) je nutné uložit PVSEK do chrániček (betonové žlaby) a souběžně založit rezervní chráničku (např. AROT o prům. asi 110 mm). Její konce protáhnout až do chodníku a utěsnit proti vniknutí nečistot. Stožáry VO je možné umístit ve vzdálenosti min. 0,80 m od kabelové trasy. Nebude-li moci být tato vzdálenost dodržena, je nutné uložit PVSEK do chrániček (např. plastové či betonové žlaby) a potom může být snížena na 0,30 m. Stožáry VO nesmí být umístěny přímo nad kabelovodem. Obrubníky (včetně betonového základu) je možné osadit ve vzdálenosti min. 0,30 m od trasy PVSEK – počítáno vždy od krajního kabelu v trase. Přesnější polohu kabelové trasy určit sondami nebo vytýčením.. Dodržet ČSN 73 6005.

Před záhozem křížení (souběhu, sondy na kabelu a pod.) požadujeme přizvat pracovníka naší společnosti ke kontrole (pan Franěk, mob. 724 054 301). Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Ke stavbě bylo vydáno vyjádření pod č. j. 535373/14 ze dne 20.2.2014. Vyjádření zůstává v platnosti, tento dopis je jeho nedílnou součástí.

S pozdravem

Telekom. Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ: CZ 60191336
1073

Eva Pyroutková
Středisko ochrany sítě

Na vědomí:

Přílohy: