

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4

Veřejná zakázka: „Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská – Novákovo náměstí“

Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 ZZVZ  
Druh VZ podle předmětu plnění: veřejná zakázka na stavební práce  
Druh VZ podle předpokládané hodnoty: podlimitní veřejná zakázka

Zadavatel VZ: Městská část Praha 19  
Semilská 43/1, 197 00 Praha 9 - Kbely

Společnost pověřená administrací VZ: ZAVOS s.r.o., Františka Kadlece 16,  
180 00 Praha 8

Zadavatel na základě ustanovení § 98, zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek vysvětluje zadávací dokumentaci na základě žádostí dodavatelů takto:

Zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace uveřejňuje na svém profilu zadavatele.

Zadavatel dne 16.5.2017 obdržel tento dotaz dodavatele:


Věc: Dotaz k VZ s názvem "Rekonstrukce komunikací v oblasti Toužimská - Novákovo náměstí".

Dotaz zní:  
U položky č.74 ze stavebního objektu SO 100 komunikace je rozpor mezi pevností uvedenou ve výkazu výměr a pevností uvedenou ve výkresu D.1.2.2.. Ve výkazu výměr je uvedena podélná / příčná pevnost 300/300 kN/m a ve zmíněném výkresu je pak uvedena pevnost 300 g/m<sup>2</sup>. Ptáme se zadavatele, zda-li je možné určit, které z výše uvedených hodnot je platná. Několik dodavatelů nám již uvádělo, že geotextílii s pevností 300/300 kN/m vůbec nevyrobí a tudíž nám ji nemohou zajistit ani ocenit.

Položka č. 74 ve výkazu výměr z SO 100 Komunikace:

|    |   |           |                                                                                                            |    |           |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| 74 | K | 919726226 | Geotextilie pro vyztužení, separaci a filtraci<br>tkaná z polyesteru podélná/příčná pevnost<br>300/300kN/m | m2 | 5 006,750 |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|

Vzorový příčný řez D.1.2.2.:



**ODPOVĚD ZADAVATELE :**

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že platí označení geotextilie, která je uvedena ve výkazu výměr pod položkou č. 74 K 919726226.

V Praze dne 17. 5. 2017



Ing. Vladimír Olmr  
zástupce starosty MČ Praha 19  
(za zadavatele)

