

**VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.**

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo vyjádření: CN2401010-1
Důvod vydání vyjádření: Územní řízení / Stavební řízení
Vyjádření ke dni: 24. dubna 2024

Název akce	Rekonstrukce VO Tylova
Žadatel	Město Planá Náměstí Svobody 1 IČO: 00260096 Tel. 723 206 576, kerulova@muplana.cz
Stavebník	-
Zájemové území	Město Planá, ul. Tylova zakreslení zájemového území do katastrální mapy

K předložené PD a návrhu technického řešení máme tyto podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započítím zemních prací nechat vytyčit průběh sítí společnosti ČEZNET s.r.o. a ohlásit započetí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/zadost-o-vytyceni.html>.
- Před realizací zajistí investor ověření pozice a hloubky uložení sítí pomocí sond kopaných ručně.
- Pokud při výkopových pracích dojde k obnažení vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZNET s.r.o. pro kontrolu vedení před zasypáním.
- Pokud dojde ke snížení krytí na úroveň 40cm a méně, bude provedeno přeložení nebo dodatečná ochrana vedení na základě konzultace se zástupcem společnosti ČEZNET s.r.o.
Náklady na úpravu vedení bude hradit investor stavby.
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet podmínky ČSN pro práci v ochranném pásmu. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že došlo k poškození podzemního či nadzemního vedení, kontaktovat správce sítě.

Za splnění výše uvedených podmínek Společnost ČEZNET s.r.o. dává **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

(1) *Vyjádření je platné pouze pro zájemové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.*

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.
V Tachově dne 24. 4. 2024


ČEZNET s.r.o.
Účetní oddělení
P.O. BOX 5, Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
tel.: +420 211 046 888
Rychlý a spolehlivý internet

03

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@ketnet.cz
tel.: 371 431 035

ČEZNET s.r.o.

sídlo: Vilémovská 1602, 347 01 Tachov, IČO: 26378191, DIČ: CZ26378191,
společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 17495
korespondenční adresa: Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
tel.: +420 211 046 888, e-mail: info@ceznet.cz, www.ceznet.cz