



VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).

ZADAVATEL: OBEC VĚDOMICE
Sídlem: Na Průhonu 270, 413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupený: Jana Salcmanová - starostka obce
IČ: 00264598

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 4

NÁZEV ZAKÁZKY:

Přístavba a stavební úpravy MŠ Vědomice

Vážený dodavateli.

V souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 98 odst. 1 zákona obdržel zadavatel žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel v souladu se zadávacími podmínkami a se zněním § 54 odst. 5 zákona a § 98 odst. 3 zákona Vám poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Úplné znění 4. dotazu:

MěÚ Roudnice, OŽP vydal souhlasné závazné stanovisko – demolice zahradního domku SO 1, viz Dokladová část PD č. 2 – spis. Zn. Ž/OH/ZS – 7 ze dne 28. 4. 2021 (viz příloha - soubor pdf). Stanovisko řeší v tabulce předpokládané odpady pod katalogovými čísly - 17 01 01 – 17 09 04 v množství 14,5 t. Výkaz výměr (VV), v části rozpočtu SO 1, pol. č. 5 - 7 – řeší přesun suti na skládku a poplatek za jeho uložení s kódem 17 02 01 (stavební odpad dřevěný) v množství – 9,946 t. Zjištěn nesoulad v zadávací dokumentaci mezi závazným stanoviskem a VV (viz předcházející text) v množství - 4,554 t. a zařazením v katalogových číslech. Dotaz - Jak má být správně ve VV a platné PD?

Odpověď zadavatele na 4. dotaz

Dodavatelé stanovení nabídkové ceny provedou oceněním VV, ve kterém je přesně kalkulováno množství vzniklých odpadů, jejich zařazení a jejich likvidace na skládce. V případě vzniku a potřeby víceprací a dodatečných prací bude při realizaci veřejné zakázky postupováno v souladu se zákonem (především ust. § 222 zákona) a v souladu s postupy uvedenými v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

Úplné znění 5. dotazu:

V dokumentu A, B, D - SO 1 – Demolice zahradního domku (příl. č. 15 k vyhl. č. 499/2006 Sb. – viz příloha, soubor pdf) je v části B – Souhrnná technická zpráva, bod B1, písm. a uvedeno, že demolovaný domek je výrobek Multi 120 (Východočeské dřevařské závody). V části B2, písm. a) Je uvedeno zastřešení stanovou střechou a dřevěné stěny jsou opatřeny lignátem. Lignátové stěny mohou a nemusí obsahovat azbest a to dle roku výroby. Souhrnná technická zpráva konstatuje, že v objektech se nevyskytují škodlivé látky a ekologické zátěže a v části B2, písm. h) výsledky stavebního průzkumu - přítomnost azbestu konstatuje, že se azbest na demolovaném objektu nevyskytuje a dále uvádí, že stavební materiály budou přísně vyříděny a odvezeny na skládku jako nebezpečný odpad.

Dotazy - co si představit pod stanovou střechou zahradního domku?

Byl proveden rozbor stěn s lignátem (znalecký posudek) s prověřením přítomnosti na azbest?

Které položky VV – část 1 - SO 01 – demolice nebo v jiné oddíly je počítáno s provedením znaleckého posudku pro odebrání vzorku stěny (vyloučení nebo potvrzení přítomnosti azbestu)?... a případně navazující položky likvidace a uložení nebezpečného odpadu? Pokud budou obsahovat lignátové stěny azbest a není součástí stávajícího VV - počítá se s vícepracemi, změnovým listem?

Odpověď zadavatele na 5. dotaz

Pojem „stanová střecha“ byl nevhodně použit v textu, vhodný pojem je „jehlanová střecha“.

Nebyl proveden rozbor stěn s lignátem s prověřením přítomnosti na azbest.

Zadavatel doplnil neoceněný položkový rozpočet o provedení potřebného průzkumu v části VRN1. V příloze Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 4 je přiložena příloha Nabídkový rozpočet (VV_VZD4.xlsx), ve kterém je provedeno doplnění uvedené položky. Při zpracování nabídkového rozpočtu využijí účastníci tento neoceněný Nabídkový rozpočet (VV_VZD4.xlsx).

V případě vzniku a potřeby víceprací a dodatečných prací bude při realizaci veřejné zakázky postupováno v souladu se zákonem (především ust. § 222 zákona) a v souladu s postupy uvedenými v Zadávací dokumentaci a jejich přílohách.





EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Lhůta pro doručení nabídek

Zadavatel v souladu se zněním § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Zadavatel sděluje závazný termín pro podání nabídek:

Lhůta pro doručení nabídek končí dne 4. 10. 2021 v 12:00 hod.

Toto vysvětlení zadavatel zveřejňuje v souladu se zákonem na profilu zadavatele

Zpracováno na základě informací poskytnutých zadavatelem.

Vědomice, dne 23. 9. 2021

.....
Jana Salcmanová - starostka obce

