

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1) Identifikace zadavatele

- TESS CZ spol. s r.o., se sídlem čp. 10 , 51601 Třebešov, IČ: 42884390, zastoupená Josefem Chaloupkou, jednatelem společnosti, který zplnomocnil k úkonů spojeným s výběrem dodavatele osobu, která je dále uváděna jako kontaktní osoba nebo zástupce zadavatele: Monika Martincová.

2) Přesné vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele

- Předmětem realizace je výstavba fotovoltaické elektrárny o výkonu 48,60 kWp na střeše výrobního areálu včetně systému akumulace elektrické energie o kapacitě 48,0 kWh v Rychnově nad Kněžnou.
- **Předmět plnění se skládá z následujících jednotlivých částí zakázky, které jsou zároveň součástí nabídkové ceny:**
 - Dodávka a montáž fotovoltaických panelů
 - Dodávka a montáž střídačů
 - Dodávka a montáž konstrukcí
 - Dodávka a montáž elektroinstalací
 - Dodávka monitoringu
 - Dodávka a montáž akumulčního systému
 - Uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
 - Spolupráce při zajištění licence na výrobu elektrické energie a při uzavření smlouvy o sdružených dodávkách.
- Podrobněji viz soupis prací, dodávek a služeb a viz projektová dokumentace.

Technické a bezpečnostní požadavky na technologie:

Požadavky na fotovoltaické panely:

Technologie panelů:	krystalická báze
Celkový požadovaný výkon:	48,6 kWp (162ks x 300 Wp)
Výkon fotovoltaických panelů:	min. 300Wp (jeden fotovoltaický panel)
Rozměr panelů:	max. šířka 1000 mm x max. výška 1 700 mm
Maximální váha jednoho panelu:	max.19kg
Maximální systémové napětí	1000V
Propojovací krabice	krytí min. IP67
Možné zatížení panelů do 5400 Pa	
Odolnost panelů proti PID degradaci	

Požadavky na fotovoltaické střídače:

Splnění normy EN 50438:

vyhovění podmínkám provozu a paralelního připojení do dané DS dle PPDS

krytí IP65 pro možnou instalaci vně budovy

vybavení komunikačním prostředkem pro vzdálený on-line monitoring.

Možnost provozu v ostrovním režimu (dobíjení baterií v případě výpadku sítě).

Minimální součtový jmenovitý výkon střídačů 48 kW.

Vzdálený monitoring: Je požadován online 24/7 vzdálený monitoring fotovoltaického systému přístupný přes síť internet. Znárodnění (zobrazení) údajů o aktuální výrobě a výkonu na úroveň střídače a s možností znárodnění historických dat o výrobě.

Bezpečnosti požadavky: Požadavkem je bezpečné odpojení celé výroby z provozu prostřednictvím bezpečnostního tlačítka **CENTRAL STOP / TOTAL STOP**, které odepne výrobu od DS a vypne jak AC, tak i DC stranu. Po vypnutí systému tlačítkem **CENTRAL STOP / TOTAL STOP** nesmí zůstat v kabelovém vedení (DC „strinzích“¹⁾ vedených v budově DC napětí ani DC proud.

Fotovoltaický systém umístěný na střešní konstrukci musí splnit požárně bezpečnostní podmínky. Veškeré hlavní kabelové trasy na střešní konstrukci musí být v zakrytých žlabech, stejně tak jako hlavní vedení od fotovoltaických panelů ke střídačům umístěným vně budovy. Specifikaci kabelových tras a jejich zabezpečení řeší Projektová dokumentace a Bezpečnostní protipožární řešení.

Požadavky na konstrukci: Upevňovací konstrukce panelů na střeše budovy musí být vyrobena dle návrhu v projektové dokumentaci, z odolného a staticky stálého materiálu. Bude doloženo certifikátem, nebo statickým výpočtem, popř. prohlášením o shodě vydaného výrobcem konstrukce, popř. aerodynamickým, popř. podobným testem konstrukce. Celá konstrukce pro panely a upevnění panelů musí odpovídat normě ČSN EN 61215/2 (bude doloženo v době realizace, nejpozději k převzetí díla).

Požadavky na paralelní provoz:

Veškeré požadavky na paralelní provoz fotovoltaického zdroje výroby (výroby elektřiny) jsou definovány v platných Pravidlech pro provoz distribučních sítí (PPDS), příloha č.4. Účastník musí tyto pravidla bezvýtku dodržet.

¹ DC String = kabelové propojení fotovoltaických panelů mezi sebou a se střídači. Kabel vede stejnosměrný elektrický proud vyrobený v FV panelech ke zpracování ve střídačích.

Systém akumulace energie:

Princip akumulace energie: Akumulační systém elektřiny - ukládání přebytečné elektřiny vyrobené ve fotovoltaickém systému do akumulátorů.

Typ akumulace energie: Lithiový akumulátor

Požadovaná technologie: Lithium NMC (Lithium Nikl Magnesio Kobaltové) články.

Požadavky na hybridní střídač:

Předpoklad 6 střídačů, každý o výkonu min. 7kVA pro trvalý provoz, 8kVA po dobu 30min, 21kVA po dobu min. 5 sec.

Rychlost změny mezi vybíjením a nabíjením max. 15 ms (využití jako UPS).

Možnost vybíjení nesymetricky do jednotlivých fází dle aktuální spotřeby jednotlivých fází.

Kapacita akumulátoru: min. 48,0 kWh

Účinnost akumulátorů Účinnost akumulátoru min 98%.

Účinnost hybridního střídače:

Účinnost hybridního střídače ovládající akumulátory (nabíjení a vybíjení akumulátorů) je požadována na min. 95,8%.

Maximální hloubka vybití akumulátorů:

Je stanovena na 100% DoD² při zachování záručních podmínek.

Počet cyklů 100%DoD, 70%Eol 0,5C/0,5C: min. 8 000

Počet cyklů 100%DoD, 70%Eol 1,0C/1,0C: min. 6 000

Požadované technické parametry:

AC coupling (nabíjení akumulátorů prostřednictvím hybridního střídače je prováděno ze strany střídavé strany). Vyvedení výkonu akumulátoru prostřednictvím hybridního střídače je vyvedeno opět do střídavé strany, přímo ke spotřebě. Celý systém je ovládán hybridním střídačem a systémovým managementem, který jako kontrolní zařízení používá analyzátor sítě umístěný za obchodním měřením.

Mezi požadované funkce akumulačního systému je Peak Shaving³ dále pak omezování, příp. zamezení dodávky do DS. Systém musí umožňovat připojení řídicích a monitorovacích systému na bázi SCADA řešení.

Požadované provozní parametry:

Podpora efektivní vlastní spotřeby v odběrném místě.

² DoD = Depth of Discharge , tedy maximální hloubka vybití akumulátoru

³ Peak Shaving = ořezání příkonových špiček dodávané elektřiny

Stabilní provoz pro nabíjecí a vybíjecí proudy na úrovni 1C.⁴

Maximální vybíjecí proud (zátěž) článku akumulátoru musí být na úrovni 4C po dobu alespoň 20s (pro zajištění vykrytí krátkých špiček ve funkci provozu služeb Peak shavingu).

Bezpečnostní požadavky:

Akumulátorový systém musí být vybavený centrálním tlačítkem CENTRAL STOP / TOTAL STOP, který zajistí odpojení střídačů od AC strany a kompletně bezpečně též odpojí akumulátory od systému. Dále musí mít systém samozhášecí komoru DC odpojovačů pro případ vyvedení DC oblouku při havárii či nouzovém vypnutí. Celé bezpečnostní odpínání musí probíhat v koordinaci s hybridním střídačem. Návrhové zatížení až 100A musí být nejdříve omezeno ze strany hybridního střídače a teprve následně odpojeno do bezpečného beznapěťového stavu.

Požadavky na BMS:

Monitoring bateriového systému (BMS) až na úroveň jednotlivého článku, pro zachování stabilní bezpečnosti a přehledu informací o uskladněné elektrické energii, stavu systému a predikce budoucích potíží. Tento monitoring musí být zpřístupněn provozovateli online 24/7. Monitoring na úroveň jednotlivých bateriových článků průběžně zprostředkovává uživateli zjištění kondice, kapacity a další veličiny článků akumulátorů pro případné budoucí vymáhání záručních podmínek po dodavateli.

V monitoringu jednotlivých bateriových článků je nutné zobrazovat funkce potřebné ke sledování výkonové a kapacitní kondice bateriových článků. Požadované informace jsou minimálně:

- SOC (State of Charge) – stav nabití bateriových článků akumulátorů
- SOH (State of Health) – stav životnosti bateriových článků akumulátorů
- Napětí jednotlivých bateriových článků a teplota.

Aktivní balancování baterie na úrovni jednotlivých bateriových článků v každém bateriovém modulu a současně aktivní balancování na úrovni jednotlivých bateriových modulů v každé paralelní větvi baterie.

Toto opatření požaduje zadavatel pro zajištění efektivního nabíjení/vybíjení baterie a pro minimalizaci ztrát a vzniku nadměrného přehřívání baterie.

⁴ 1C = nabíjení a vybíjení systému, kdy cyklus nabití, nebo vybití trvá max.jednu hodinu.

Požadavky na certifikaci:

IEC 62619 Bezpečnostní požadavky pro lithiové baterie pro použití v průmyslových aplikacích (Safety requirements for secondary lithium cells and batteries, for use in industrial applications)

UL 1973 Základní standardní norma pro nasazení baterie ve stacionárním nasazení (Batteries for Use in Light Electric Rail (LER) Applications and Stationary Applications)

CE *Prohlášení výrobce dle zák. 768/2008, že produkt vyhovuje všem příslušným požadavkům*

Ostatní požadavky:

Možnost modulárních rozšíření kapacity akumulátorů. Systém musí umožňovat doplnění akumulátorů tak, aby bylo možné zvýšit kapacitu celého systému. Možnost rozšíření kapacity baterie bez časového a kapacitního omezení. Navýšení kapacity akumulátorů musí být možné bez ztráty záruky

- Součástí předmětu plnění je spolupráce při zajištění licence pro výrobu elektrické energie a zajištění příslušných smluv s provozovatelem distribuční sítě.
- Podrobně je předmět zakázky popsán v projektové dokumentaci, která je rovněž součástí této zadávací dokumentace. PD zpracovala společnost INS spol. s r. o., Náchod.
- **SDĚLENÍ ZADAVATELE:**
 - technický dozor u těžké stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
 - Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

3) Předpokládaná hodnota zakázky

- Předpokládaná hodnota zakázky činí 3 044 000 Kč bez DPH na základě zpracovaného rozpočtu.

4) Doba a místo plnění zakázky

- Místem realizace je výrobní objekt – areál společnosti TESS CZ spol. s r.o. v Rychnově nad Kněžnou (parc. č. 116/16, k.ú. Dlouhá Ves u Rychnov nad Kněžnou).
- Realizační termín stanoven maximálně na 4 týdny od termínu zahájení, jimž je myšlen termín předání a převzetí staveniště. K tomuto úkonu bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván. Předpokládaný termín realizace - po ukončení tohoto řízení, podzim/zima 2019. Závazný návrh smlouvy o dílo tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

- Prohlídka místa stavby je možná po dohodě s Kontaktní osobou. Termín prohlídky je možný nejpozději 1 týden před koncem lhůty pro podání nabídek.

5) Způsob získání kompletní zadávací dokumentace

- Zadavatel stanovuje, že na svém profilu zadavatele <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/806878a5-ffe0-43a7-92ea-c5aeceb8e442> uveřejnil text této výzvy včetně oznámení a všech příloh zadávací dokumentace. Dále rovněž uveřejnil kompletní projektovou dokumentaci a soupis prací, dodávek a služeb.

6) Prokázání kvalifikace

6.1 Zadavatel požaduje prokázání **základní způsobilosti** dle § 74 odst. 1 ZZVZ.

Způsobilým není dodavatel, který

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Zadavatel požaduje předložení jednotlivých dokladů v **kopii** do nabídky, v souladu s § 75 odst. 1 zákona, tedy prokázání splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a), (za právnickou osobu i jednotlivé fyzické osoby),
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

Po vybraném dodavateli může zadavatel požadovat předložení originál či ověřené kopie těchto dokladů. Není to však jeho povinností.

6.2 Zadavatel dále požaduje prokázání **profesní způsobilosti** ve vztahu k České republice, a to předložením:

- a) výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, **v kopii**
- b) dokladu o tom, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují, tj. předložení živnostenského oprávnění výpisem z veřejné části Živnostenského rejstříku rozsahu pro Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, **v kopii**.

Po vybraném dodavateli pak může zadavatel požadovat předložení originálů či ověřených kopií dokladů. Není to však jeho povinností.

6.3 Zadavatel dále požaduje prokázání **technické kvalifikace**, a to v rozsahu:

- a) Realizace minimálně **3 zakázek** obdobného rozsahu, tj. realizace fotovoltaické elektrárny umístěné na střeše budovy o výkonu fotovoltaické elektrárny minimálně 45 kWp, každá s akumulací minimálně 45 kWh, realizovaných za posledních 5 let před zahájením tohoto řízení.

Způsob doložení: **seznam významných zakázek** včetně uvedení výkonu FVE/akumulace, ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, včetně kontaktů na zástupce objednatele. Seznam bude doložen v nabídce originálně podepsaný osobou oprávněnou za dodavatele jednat. V případě pochybností může zadavatel kontaktovat jednotlivé objednatele, kteří jsou uvedeni na seznamu zakázek, aby potvrdili správnost uvedených údajů.

Zadavatel v této Zadávací dokumentaci stanovuje, že dodavatel může k prokázání splnění kritéria technické kvalifikace použít dodávky, služby nebo stavební práce, které poskytl:

- a) společně s jinými dodavateli, a to v rozsahu, v jakém se na plnění zakázky podílel, nebo
- b) jako poddodavatel, a to v rozsahu, v jakém se na plnění dodávky, služby nebo stavební práce podílel.

Dodavatel je povinen v takovém případě zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle §77 odst. 1 ZZVZ poddodavatelem,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím poddodavatele,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle §74 odst. 1 ZZVZ poddodavatelem a
- d) písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém poddodavatel prokázal



kvalifikaci za dodavatele (obsahem písemného závazku poddodavatele musí být společná a nerozdílná odpovědnost za plnění zakázky společně s dodavatelem).

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím poddodavatele kvalifikaci a předkládá doklady analogicky dle §79 odst. 2 písm. a) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí písemný závazek podle písm. d) výše obsahovat prohlášení, že poddodavatel bude vykonávat stavební práce, ke kterým se kvalifikace vztahuje.

Dále dodavatel předloží seznam poddodavatelů dle přílohy č. 4 zadávací dokumentace.

7) Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

- Dodavatel je povinen zpracovat nabídku v českém či slovenském jazyce (pouze u technických listů je připuštěn jazyk anglický či německý, zadavatel si však může vyžádat předložení prostého překladu těchto dokumentů). V případě pochybností o správnosti překladu je zadavatel oprávněn požadovat úředně ověřený překlad.
- Nabídka bude předložena v **1 listinném vyhotovení + 1x na CD** (komplet sken nabídky ve formátu .pdf, .jpg či obdobný formát, smlouva o dílo ve formátu .doc, rozpočet ve formátu .xls).
- Nabídka bude doručena v nepoškozené, řádně uzavřené obálce označené identifikačními údaji účastníka, názvem veřejné zakázky a s nápisem **NEOTEVÍRAT**
Obsah nabídek:
 - Krycí list nabídky s uvedením identifikačních údajů účastníka (název, sídlo, IČ, osoba oprávněná za účastníka jednat, kontaktní osoba účastníka apod.) *Příloha č. 1 ZD*
 - Jednotlivé doklady k prokázání základní způsobilosti
 - Jednotlivé doklady k prokázání profesní způsobilosti
 - Seznam k prokázání technické kvalifikace, seznam originál podepsaný osobou oprávněnou za účastníka jednat,
 - Popis nabízeného plnění dodávky včetně technické specifikace v rozsahu pro posouzení splnění technických požadavků včetně doložení veškerých požadovaných vlastností technologií v takovém rozsahu, aby mohlo být posouzeno splnění požadovaných technických parametrů použitých technologií. Z popisu nabízeného plnění musí být zadavatel schopen ověřit splnění veškerých technických požadavků. Součástí budou např. technické listy výrobce, ze kterých bude zřejmé, že navržené technologie splňují požadované technické a bezpečnostní parametry - technické listy mohou být předloženy rovněž v jazyce anglickém či německém. Zadavatel může po dodavateli požadovat předložení prostého překladu těchto dokumentů v anglickém či německém jazyce. V případě pochybností o správnosti překladu je zadavatel oprávněn požadovat úředně ověřený překlad,
 - Podepsaný návrh smlouvy o dílo, který je zadavatelem v závazné podobě předložen jako součást ZD. Účastník je povinen do textu vepsat pouze identifikační údaje, nabídkovou cenu, razítko a podpis. *Příloha č. 2 ZD*
 - Prohlášení o seznámení se zadávací dokumentací, jejími přílohami *Příloha č. 3 ZD*

- Seznam poddodavatelů *Příloha č. 4 ZD*
 - Prohlášení dodavatele o zajištění bezpečnosti provozu akumulčního systému
 - Prohlášení dodavatele, že zcela dodrží požadavky na paralelní provoz včetně prohlášení o technologiích síťových střídačů (dodržení normy EN 50438:2013).
 - Případně další dokumenty dle uvážení účastníka.
- Před podpisem smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit v kopii pojistné smlouvy odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví osob. Pojistná částka bude činit min. 3 000 000,- Kč. V případě nepředložení pojistné smlouvy, nebude smlouva s uchazečem uzavřena.

8) Způsob zpracování nabídkové ceny

- Nabídková cena bude zpracována v podrobnostech Soupisu prací, dodávek a služeb, který je pro všechny dodavatele závazný a tvoří přílohu této zadávací dokumentace. Dodavatel je povinen při oceňování dodržet strukturu tohoto soupisu, nezasahovat do jednotlivých položek, jednotlivé položky ocenit, není přípustná položka s uvedením 0,- Kč. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny jsou stanoveny takovým způsobem, aby účastníci mohli podat vzájemně porovnatelné nabídky.
- Nabídková cena bude členěna na položkové ceny dle jednotlivých dílčích částí zakázky.
- Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky. Nabídková cena je konečná a není přípustné ji v průběhu realizace zakázky navýšovat.
- Celková nabídková cena bude uvedena v českých korunách v členění cena bez DPH, DPH a celková cena včetně DPH.

9) Kritéria a způsob hodnocení

- Kritériem hodnocení je **ekonomická výhodnost nabídky, která se hodnotí na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.**
- Zadavatel příp. jím pověřená osoba či komise provede hodnocení tak, že seřadí nabídky dle výše jejich nabídkových cen. Nabídka s nejnižší nabídkovou cenou je nejvýhodnější a umístí se první v pořadí. Ostatní budou seřazeny vzestupně dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH.

10) Otevírání nabídek

- Otevírání nabídek proběhne bezodkladně po ukončení lhůty pro podání nabídek, tj. dne **14. 10. 2019 v 15:01 hod**, a u kontaktní osoby na adrese: Monika Martincová, Pražská 971, 547 01 Náchod, tel. č. 777 725 322. Otevírání se mohou účastnit účastníci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek.

11) Lhůta a místo pro předkládání nabídky

- Nabídky budou přijímány nejdéle do **14. 10. 2019 do 15:00 hod.**, a to v kanceláři kontaktní osoby: Monika Martincová, Pražská 971, 547 01 Náchod.
- Nabídky budou přijímány vždy v pracovních dnech od 09:00 do 15:00 hod, v poslední den lhůty pouze do 15:00 hod. V případě, že nabídka nebude doručena včas, bude na ni pohlíženo, jako by nebyla podána. Zadavatel ji tedy nebude otevírat.

12) Obchodní podmínky

- Zadavatel poskytuje závazný návrh smlouvy o dílo, který je přílohou ZD. Účastník pouze do textu smlouvy doplní údaje týkající se identifikace účastníka, nabídková cena, razítko, podpis osoby oprávněné za účastníka jednat.
- V případě, že účastník jakýmkoliv způsobem zasáhne do textu smlouvy, je to důvodem pro vyloučení účastníka z tohoto řízení.

13) Požadavky na varianty nabídek

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- Zadavatel nepřipouští dílčí plnění zakázky.

14) Vysvětlení zadávacích podmínek

- Účastníci jsou oprávněni požadovat písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
- Zadavatel odešle vysvětlení zadávacích podmínek nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Jestliže zadavatel na žádost o vysvětlení, která není doručena včas, vysvětlení poskytne, nemusí dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě. Pokud je žádost o vysvětlení zadávacích podmínek doručena včas a zadavatel neuveřejní vysvětlení ve lhůtě, prodlouží lhůtu pro podání nabídek nejméně o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávacích podmínek do uveřejnění vysvětlení lhůtu 2 pracovních dnů.
- Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti.
- Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, zveřejní zadavatel na profilu zadavatele a zároveň je neprodleně písemně oznámí všem dosud známým účastníkům.

15) Ostatní podmínky

- Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.



- Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.
- Součástí této ZD jsou přílohy, které je účastník povinen použít a do jejich textu nezasahovat, pouze doplnit údaje, které se předpokládají. Jedná se o následující:
 - Příloha č. 1 Krycí list
 - Příloha č. 2 Návrh smlouvy o dílo
 - Příloha č. 3 Prohlášení o seznámení se se zadávací dokumentací a jejími přílohami
 - Příloha č. 4 Seznam poddodavatelů

.....

Monika Martincová
zástupce zadavatele

V Náchodě dne 27. 9. 2019