

Akce : OBJEKT BYTOVÉHO DOMU ČP.136
REALIZACE ÚSPOR ENERGIE , STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY
Místo stavby : Jaroměřice nR , parc.č. st.579 , čp.136 Tyršova
Investor : Město Jaroměřice nR , nám.Míru 2 , 675 51

Projekt stavby

D.2. Požárně bezpečnostní řešení

DODATEK č.1

 Digitálně
podepsal Ing.
Bohumil Beroun
Datum:
2025.06.17
13:10:39 +02'00'

Pro stavební úpravy BD Tyršova 136 – zateplení fasády , stropní konstrukce a výměna oken bylo vypracováno požárně bezpečnostní řešení čj. DS-12519/20 z 10/2020 ing. Švaříčkem. Původní návrh zateplení fasády v EPS tl.160mm je změněn novým návrhem PD na EPS tl.200mm vč. dořepení stropní konstrukce v 1.PP a části 1.NP v MV tl.100mm. Dle požadavku původního řešení PBŘ je nutné v případě navržených změn ve stavebních úpravách objektu provést dodatek PBŘ – nové posouzení.

Posouzení zateplení objektu BD je provedeno dle ČSN730810. Podle článku 3.1.3 této ČSN vyhodnocení množství uvolněného tepla z 1m² plochy zateplení se provádí jen v případě zateplení v tl. větší jak 200mm. Jelikož je nově navržena tl. zateplení fasády 200mm a nikoliv větší, není třeba vyhodnocení množství uvolněného tepla provádět a stávající požárně bezpečnostní řešení objektu BD Tyršova 136 z roku 2020 zůstává v platnosti beze změn

Ing. Bohumil Beroun