

Dodatečné informace č.3 k veřejné zakázce „Zateplení SVČ Kosmonautů“

Brněnské komunikace a.s. jako zadavatel (zastoupen na základě mandátní smlouvy č. 56 00 9 111 ze dne 31.5.2000) veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení SVČ Kosmonautů“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení poskytuje ve lhůtě dle zákona všem uchazečům následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám (dále jen „DI k ZP“):

Dotaz č.1:

U položky D/6 - je uvedeno $U_d = 1,0$ - nejde o překlep? Při zasklení izolačním trojsklem dosáhneme max. U_d dveří 1,1-1,2 a u hliníků je přitom uvedeno $U_d = 1,7$ což je v pořádku.

Odpověď:

Nejde o překlep, u prvku D/6 je požadována hodnota součinitele prostupu tepla celé výplně do $U_d = 1,0$. Jde o prosklenou sestavu, v níž dveře tvoří pouze cca 16,2 % plochy, ostatní části jsou fixní. Výrobek jako celek musí mít uvedenou hodnotu, nelze vycházet z hodnot pouze dveří, které jsou jen malou částí sestavy. Povinností dodavatele je doložení této hodnoty výpočtem.

*V energetickém auditu je uvažováno **U_d sestav s dveřmi $U_d = 1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$** . Při návrhu parametrů oken a dveří je nutný návrh vždy na **doporučenou hodnotu** součinitele prostupu tepla normou ČSN 73 0540 – 2: 2011, a u dveří je to $1,2 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. V projektu jsou navrženy dveře **pouze na požadovanou hodnotu** normou ČSN 73 0540 – 2: 2011, která činí $1,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$. Takto navržené dveře by ale na fondu pro dotace neprošly.*

V auditu je tedy u všech dveří a sestav s dveřmi $U_d = 1,2$ a u oken a prosklených stěn $U_w = 1,0$.

Dotaz č.2:

Prosim o specifikaci (rozměry, grafika, obsah, ...) u položky ON1 Dodávka a montáž pamětní desky.

Odpověď:

V Grafickém manuálu povinné publicity pro OPŽP, který je na stránkách OPŽP, jsou uvedeny všechny potřebné informace. Odkaz:

<http://www.opzp2007-2013.cz/ke-stazeni/400/3146/detail/graficky-manual-povinne-publicity-pro-opzp/>

Definuje rozměry minimálně 300 x 400 mm. Podklad pro tisk zajišťuje OIEF vyplněním formuláře na stránkách OPŽP, takže zhotovitel dává do tisku již připravený podklad (barevný či ČB, na výšku či šířku). Podklad je hotov do 14 dnů od vyplnění formuláře. Doporučený

materiál pro výrobu jednobarevné desky: leštěný kámen, sklo, bronz. Doporučený materiál pro barevnou variantu: plast, samolepa pro venkovní použití, apod..

Dotaz č.3:

Dle Výpisu oken a dveří je okno O/10 vybaveno pákovým ovladačem sklápění. Ve výkazu výměr však chybí (položka č. 212). Žádáme zadavatele o doplnění.

212	767-003	Dodávka + montáž pákového ovladače sklápěcího okna	kpl	34,00000
		O/12 : 1		1,00000
		O/14 : 4		4,00000
		O/15 : 4		4,00000
		O/16 : 4		4,00000
		O/17 : 6		6,00000
		O/18 : 1		1,00000
		O/20 : 4		4,00000
		O/21 : 4		4,00000
		O/22 : 6		6,00000

Odpověď:

Posíláme doplněný soupis - položka 212, doplněn pákový ovladač okna O/10.

S pozdravem

Ing.Bc. Pavel Burian
odd. zakázky a výběrových řízení
Brněnské komunikace a.s.
Renneská tř. 787/1a
639 00 Brno, Štýřice
tel. 532144242

V Brně dne 11.06.2015