

ROZVÁDĚČOVÁ SKŘÍŇ

konstrukční a technické požadavky:	dle ČSN EN61439-1 a ČSN EN61439-3
zvláštní požadavky:	---
provedení a rozměry:	oceloplechová 600x1200x200mm montáž přístrojů na 35mm "U" lištu, otevírání bez použití speciálního nástroje, ostatní dle zvyklostí výrobce
krytí:	IP54/20 tř.I IK08 Ui 500VAC
provozní podmínky:	vnitřní instalace dle ČSN EN61439-1
požární odolnost:	bez udávané požární odolnosti dle ČSN EN1634-1
montáž:	přisazená na omítku
orientace přívodů a vývodů:	přívod shora, vývody nahoru, osazení vývodkami dle dimenze kabelu
označení přístrojů:	při výrobě
označení obvodů:	při montáži dle skutečného provedení instalace
přístroje na dveřích rozváděče:	---
rozdávěčové příslušenství:	řadové svorky, svorkové bloky a rozbočovací svorkovnice, systémy přípojníc, propojovací lišty a vodiče dle zvyklostí výrobce
obsluha:	laik, znalá osoba dle ČSN EN61439-1
bezpečnostní značky:	dle ČSN ISO3864-1 kód 0101 2101 4301 6131

PŘÍSTROJE

FQ	jistič lcn AC 10kA
FV	svodič bleskových proudů a přepětí typ 1+2 limp 25kA/L-N Up 1,5kV
FA	jistič lcn AC 10kA
FI	proudový chránič lcn 10kA typ AC nebo G

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

napájecí napětí:	3/N/PE AC 400/230V 50Hz TN-C-S
ochranná opatření:	dle ČSN 332000-4-41
stupeň ochrany normální	automatické odpojení od zdroje
stupeň ochrany doplněná	proudovým chráničem
ochranné prostředky:	dle ČSN EN61140
základní (živé části)	základní izolace
při poruše (neživé části)	přepážky a kryty
automatické odpojení od zdroje	
hlavní vypínací prvek:	jistič 63B/3
vnější vlivy:	dle ČSN 332000-5-51 viz protokol o určení vnějších vlivů

POZNÁMKY

zpracováno v projektovém stupni dle vyhl.č.499/2006Sb. ve znění vyhl.č.62/2013Sb., v tomto smyslu se nejedná se o výrobní (dílenskou) dokumentaci rozváděče
jmenovitě hodnoty uvedené u schematických značek jsou vztaženy k všeobecným technickým parametrům jednotlivých přístrojů

Zodp. projektant:	Ing. Hrad	Projektant:	Ing. Peksa	Schválil:	Ing. Komínek	BUILDINGcentrum – HSV s.r.o.	
						úsek projekce	Karlovy Vary 169/88
							594 01 VELKÉ MEZIRÍČÍ
Investor:						info@bc-hsv.cz	tel. (+420) 566 686 211
Místo stavby:						www.bc-hsv.cz	fax. (+420) 566 686 298
Název akce – objekt:						Stupeň PD: DPS	
SKLAD VÍNA SO01 – SKLAD VÍNA						Číslo zakázky:	6 024 17
						Formát:	3x A4
						Měřítko:	neuvedeno
Název výkresu – profese:						Archivní číslo – číslo paré:	
D.1.4 – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA rozvaděč RMS						BC-HSV	



