



POVODÍ VLTAVY

POVODÍ VLTAVY
státní podnik
ZÁVOD DOLNÍ VLTAVA
GRAFICKÁ 36
150 21 PRAHA 5

TEL.: 257 099 111
221 401 111
FAX: 257 31 35 22
BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KB PRAHA 5, č.ú.: 316 32051/0100

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

**Průmyslová 941
580 61 Havlíčkův Brod**

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
..... /06.11.2023

NAŠE ZNAČKA
PVL-81463/2023/240

VYŘIZUJE/LINKA
Ing.J. Goldbach / 221

DATUM
04.12.2023

Obec, k.ú.: **Havlíčkův Brod** Vodoprávní úřad: **MÚ H.Brod** Kraj : **Kraj Vysočina**
ID VÚ: **DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka** Č.H.P.: **1-09-01-0720-0-00**
ID VÚ: **65200 Krystalinikum v povodí Sázavy** ČHGR: **6520**

Havlíčkův Brod – revitalizace areálu Technických služeb UCihláře
Stanovisko správce povodí

Povodí Vltavy, státní podnik obdržel dne 07.11.2023 Vaši žádost o stanovisko k PD **Havlíčkův Brod – revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře** pro územní řízení. PD zpracoval DMC Havlíčkův Brod s.r.o. v 08/2023, zak.č.23020. Investorem je TS Havlíčkův Brod. Záměr je v souladu s platným ÚP města .

Předmětná stavba kompletní revitalizace je umístěna v areálu TS. Mimo areál jsou navržena parkovací stání /36 pozic/, doplnění komunikace a chodníkové části. Nově vzniklé plochy budou odvodněny novou dešťovou kanalizací. Tato venkovní část je podmíněna dřívější realizací akce I/38 SV obchvat – stavby musí být stavebně a časově koordinovány.

Nově je řešena stavba dešťové kanalizace v areálu TS. Novou dešťovou kanalizací budou odváděny dešťové vody ze střech stávajících a nových objektů a ze stávajících a nových zpevněných ploch do stávající dešťové kanalizace (v jihovýchodní části areálu). Část odvodnění areálu – část dešťové kanalizace v jihovýchodní části areálu zůstává stávající vč. stávajících dvou retenčních nádrží a stávajících dvou výústních objektů. Nové části dešťové kanalizace budou napojeny do stávající dešťové kanalizace do stávajících šachet. Dešťové vody jsou svedeny přes stávající retenční nádrže a stávajícími výústními objekty do Cihlářského potoka (pod Cihlářským rybníkem). Nově jsou navrženy tři retenční nádrže, do kterých budou svedeny dešťové vody ze střech nových objektů. Tyto dešťové vody budou využívány v nových objektech na splachování wc a dešťové vody z retenční nádrže v horní části areálu budou využívány pro potřeby automyčky, jako rezerva v případě nedostatku vody ze stávajícího vrtu. Většina ploch v areálu Technických služeb je nyní zpevněných, nově budou zase plochy zpevněny nebo na nich budou postaveny nové budovy. Na dešťové kanalizaci jsou umístěny dvě retenční nádrže stávající a tři retenční nádrže nové. Jako další retenční prostor budou spodní části nově budované dešťové kanalizace provedeny z potrubí větších dimenzí – tzn. retence v potrubí. Stávající automyčka v areálu TS není předmětem řešení této stavby. Nyní jsou vody z automyčky čištěny systémem Cinis a jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace a následně vypouštěny přes stávající retenční nádrž a stávající výústní objekt do Cihlářského potoka. TS HB provádí pravidelné odběry a kontroluje kvalitu vypouštěných vod, která je vyhovující. Nově bude pro odvod vod z automyčky provedeno samostatné kanalizační potrubí, které bude napojeno do stávající retenční nádrže a přes stávající výústní objekt budou předčištěné vody vypouštěny do Cihlářského potoka.



Povodí Vltavy, státní podnik - zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

Obchodní firma: Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo: Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953

Splaškové odpadní vody z areálu Technických služeb budou svedeny dvěma hlavními stokami a budou vypouštěny do veřejné kanalizace ve vlastnictví Vodovody a kanalizace a.s. Havlíčkův Brod. Součástí stavby bude napojení - přípojovací potrubí z nových a stávajících objektů na areálovou splaškovou kanalizaci. Pod stávajícím obchvatem bude kanalizace provedena podvrtem. Stavbu nové splaškové kanalizace nutno koordinovat se stavbou „I/38 Havlíčkův Brod, SV obchvat“. Všechny stávající čistírny odpadních splaškových vod v areálu Technických služeb budou zrušeny (budou vyčerpány, vyvezeny na ČOV Perknov a budou zdemontovány).

Vodovod bude sloužit pro zásobování nových a stávajících objektů v areálu Technických služeb. Nová vodovodní přípojka pro celý areál Technických služeb Havlíčkův Brod z potrubí PE 90 bude napojena na veřejný vodovod PE 90 před horním vjezdem do areálu.

Kompletní revitalizace dále zahrnuje demolici 9 objektů a navazující výstavbu nových objektů.

Cihlářský potok IDVT 10250404 je ve správě města Havlíčkův Brod. Je přítokem VVT Sázavy. Stavbou nebudou dotčeny vodní díla a vodní toky ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Záměr se nachází ve vodním útvaru povrchových vod DVL_0320 Sázava od toku Šlapanka po tok Želivka.

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.183/2018 Sb. o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu vydává Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Dolní Vltava a jako správce VVT Sázavy k předložené žádosti následující

Stanovisko :

- A.** Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Dolní Vltavy (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona), je uvedený záměr možný a je možno předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného vodního útvaru povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B.** Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasíme s předloženým záměrem **Havlíčkův Brod – revitalizace areálu Technických služeb U Cihláře** pro územní řízení za podmíněk:
 - 1. Napojení areálu na dopravní a inženýrské sítě bude provedeno dle podmínek jejich správců a bude koordinováno se souvisejícími akcemi.
 - 2. Nové odvádění dešťových vod z areálu do Cihlářského potoka IDVT 10250404 bude projednáno s jeho správcem – Město H.Brod.
 - 3. S odpady ze stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. Nebezpečné odpady budou separovány a likvidovány nezávadným způsobem.



4. V rámci revitalizace areálu doporučujeme výměnu technologie mycích vod CINIS za účinnější ČOV.
5. Pokud se v areálu vyskytují nádrže na PHM a skladování závadných látek, bude v rámci revitalizace navrženo jejich havarijní zabezpečení a likvidace případných kontaminovaných vod.
6. Požadujeme předložit dokumentaci pro stavební povolení.

Toto stanovisko správce povodí a správce toku platí dva roky ode dne jeho vydání.

Ing. Jan Goldbach
vedoucí provozního střediska
povrchových a podzemních vod
/elektronicky podepsáno/

Co: 1/ spis (PVL-16607/2023/SP)
jan.goldbach@pvl.cz

