





LEGENDA ZNAČEK HACCP




DATOVÝ ROZVADĚČ



MODUL MĚŘENÍ TEPLOTY




MODUL MĚŘENÍ TEPLOTY A VLHKOSTI




KLIENTSKÝ POČÍTAČ



STOUPACÍ TRASA



ZAKONČENÍ DATOVOU ZÁSUVKOU (TYP L/LI)



KABEL FTP 4x2x0,5 LSOH B2ca-s1,d1,a1

T - 1

/ 01

/ A

TYP VÝVODU

ADRESA MODULU

ČÍSLO LINKY

- A. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 – 2 m do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 68 mm. Volný konec kabelu 0.5 m.

B. Smyčka vyvedena nad stropem boxu z trubky ve zdi nebo ze stropu. Volný konec 5 m.

C. Smyčka vyvedena do standardní přístrojové kulaté krabice do zdi, průměr 68 mm. Volný konec 0.5m. Krabice umístěna vedle zásuvky určené pro napájení zařízení.

E. Smyčka vyvedena z trubky v místě ostatních vývodů připojení dané technologie (obvykle podlahou).

L. V případě vyvedení na zdi zakončit trubku standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi, průměr 68 mm. Volný konec kabelových vývodů 3 m.

L. Samostatný přípojný kabel pro počítačovou síť LAN z centrálního místa (rozvaděče) k monitorovanému zařízení.

L. Při vyvedení kabelu podlahou: vyvést z trubky v místě ostatních vývodů připojení dané technologie. Volný konec 4 m. V případě vyvedení na zdi zakončit trubkou standardní přístrojovou kulatou krabicí do zdi, průměr 71 mm. ve výšce cca 1 m, horizontálně na vnější hraně stroje (aby byla přípojná krabice dostupná pro servis). Volný konec kabelového vývodu 0.5 m.

Ll. Samostatná kabelová linka vyvedená z trubky ze zdi nebo z podlahy v místě ostatních vývodů pro připojení technologie k napájecímu vedení. Kabel bude osazen konektorem RJ45 pro LAN přípojku. Volný konec 3 m.

M. Smyčka vyvedena z trubky poblíž zásuvky pro připojení napájení mobilního zařízení. Obvykle ve výšce 1 až 1,5 m.

V. Smyčka vyvedena ve výšce 1.7 – 2 m z trubky ve zdi. Volný konec kabelu 0.5 m.

Dodavatel PD:		Č. zakázky: 202AK001	
Stupeň:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)	Č. výkresu: 02.002	
Název projektu:	ZŠ Přimda - stavební úpravy stravovacího pavilonu, odlučovač tuků	Datum: 1/2026	
Název výkresu:	Půdorys 1.NP - Rozvody HACCP	Měřítko: 1:50	
Zpracoval:	Zdeněk Pařík	Formát: 8x44	
	Kontroloval: Zuzana Čabalová	Převé:	