

A. Průvodní zpráva

Název akce:

Uherský Brod, ul. Dolní Valy - oprava stoky CIV

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

prosinec 2025

Objednatel:

Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.

Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště

Zhotovitel:

AquaSmart Solutions s.r.o., Československé armády 1137, 766 01 Valašské Klobouky

IČO: 09905260

DIČ: CZ09905260

Datová schránka: 5b597y9

info@aquasmart.cz

www.aquasmart.cz



Paré č.:

Obsah

A.1.	Identifikační údaje.....	3
A.1.1	Údaje o stavbě.....	3
A.1.2	Údaje o stavebníkovi.....	3
A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace	3
A.2.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení.....	3
A.3.	Seznam vstupních podkladů.....	4

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	Uherský Brod, ul. Dolní Valy - oprava stoky CIV
Místo stavby	Uherský Brod, ul. Dolní Valy
Katastrální území:	Uherský Brod [772984]
Parcelní čísla pozemků:	7189
Předmět dokumentace:	Předmětem projektové dokumentace je oprava kanalizační stoky CIV v celkové délce 234,74 m. Stávající nevyhovující potrubí DN 300 bude v otevřeném výkopu vyměněno za kombinaci nových potrubí z kameniny (KAM) a potrubí z odstředivě litého sklolaminátu (GRP) ve stejné dimenzi. Výměna potrubí proběhne ve stávající trase a niveletě. Při stavbě budou přepojeny všechny stávající přípojky. Oprava proběhne otevřeným výkopem.

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVĚ

Obchodní firma:	Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
Adresa sídla:	Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:	49453866

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Obchodní firma:	AquaSmart Solutions s.r.o.
Adresa sídla:	Československé armády 1137, 766 01 Valašské Klobouky
IČO:	09905260
Datová schránka:	5b597y9
Vypracoval:	Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D. +420 605 334 365, tomas.suchacek@aquasmart.cz
Odpovědná osoba:	Ing. Tomáš Sucháček, Ph.D.
Číslo autorizace:	1302513
Obor:	TV02 – stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – stavby zdravotnětechnické

A.2. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Stavba není členěna na stavební objekty, součástí stavby nejsou technická a technologická zařízení.

A.3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

Pro vypracování projektové dokumentace byly využity následující podklady poskytnuté objednatelem projektové dokumentace, správci inženýrských sítí v zájmové lokalitě a informace získané při osobní prohlídce místa stavby provedené projektantem stavby a zástupci investora:

- katastrální mapa zájmového území (ČÚZK),
- polohopisné geodetické zaměření místa stavby (poskytnuto společně s PD opravy komunikace 10/2025),
- data o archivních vrtech z databáze České geologické služby
- PD opravy komunikace Dolní Valy (EDMA, s.r.o; 10/2025)
- údaje o průběhu inženýrských sítí (uvažování správci dle JD TM-ZK)
 - EG.D., a.s.
 - CETIN, a.s.
 - GasNet, s.r.o.
 - SVK, a.s.
 - TSUB, p.o.
- terénní prohlídka a měření, fotodokumentace.