

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD

Odbor životního prostředí

Žádost PID.:	SR00X01IB158	Doporučeně
Ze dne:	2026-01-08	
Číslo řízení:	R/2026/6139/4	Dle rozdělovníku
PID:	SR00X01IB0XJ	
Spis.zn.:	Z/2026/4506	
Vyřizuje:	Ing. Michaela Mikulcová	
Telefon:	572 805 265	
E-mail:	michaela.mikulcova@ub.cz	
Datum	2026-02-09	
Vypraveno:	2026-02-09	

SDĚLENÍ

Dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Žadatel: Slovácké vodárny a kanalizace, a. s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866

Zástupce žadatele: AquaSmart Solutions s.r.o., Československé armády 1137, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 09905260

Údaje o záměru:

ID záměru: SR00X01IB0XJ

Název záměru: Uherský Brod, ul. Dolní Valy - oprava stoky CIV

ID dokumentace: SR00X01IB11S

Umístění stavby: Katastrální území Uherský Brod, parcelní číslo 7189

Popis záměru:

Projektová dokumentace řeší opravu stávající jednotné kanalizace – stoky CIV v ulici Dolní Valy. Oprava bude provedena ve stávající trase a niveletě. Současně budou přepojeny všechny stávající funkční přípojky.

Městský úřad Uherský Brod, Odbor životního prostředí obdržel od společnosti Slovácké vodárny a kanalizace, a.s., Za Olšávkou 290, Sady, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 49453866 v zastoupení společností AquaSmart Solutions s.r.o., Československé armády 1137, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 09905260 dne 09.01.2026 žádost o vydání jednotného environmentálního stanoviska/ koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby Uherský Brod, ul. Dolní Valy - oprava stoky CIV zpracované společností AquaSmart Solutions s.r.o., Československé armády 1137, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 09905260. Stavba je umístěna na pozemku v k. ú. Uherský Brod, p. č. 7189.

Po prostudování předložených podkladů Městský úřad Uherský Brod sděluje, že se koordinované závazné stanovisko/ jednotné environmentální stanovisko pro stavbu Uherský Brod, ul. Dolní Valy - oprava stoky CIV **nevydává.**

Jednotné environmentální stanovisko se k výše uvedenému záměru **nevydává**, neboť se nevydává žádný správní úkon stanovený jiným právním předpisem v oblasti ochrany životního prostředí a nejedná se o záměr, který by podléhal povolování dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb. Oprava jednotné kanalizace – stoky CIV bude provedena ve stávající trase a niveletě.

Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči bude vydáno samostatné rozhodnutí.

Poznámka:

Odpadové hospodářství (oprávněná úřední osoba: Ing. Marie Múčková)

Jako dotčený orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství posoudil žádost a přiložené podklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů.

Předložená projektová dokumentace uvádí výčet druhů odpadů s katalogovým zařazením, které budou při realizaci záměru vznikat. Jedná se zejména o odpady kat. "O" – ostatní, sk. 15, 17 (15 01 01 - 0,4 t, 15 01 02 - 0,8 t, 17 01 01 - 28 t, 17 01 03 - 0,4 t, 17 02 01 - 0,8 t, 17 02 03 - 0,4 t, 17 03 02 – 70 t, 17 04 05 - 0,8 t).

S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. S veškerými vzniklými odpady musí být nakládáno v souladu s hierarchií odpadového hospodářství. Budou dodrženy povinnosti stanovené tímto zákonem v odpovídajícím rozsahu – např. bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 94 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. **Průběžnou evidenci a doklady** prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu se zákonem o odpadech a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, **musí být doloženy neprodleně po ukončení prací orgánu odpadového hospodářství Městského úřadu Uherský Brod, Odboru životního prostředí (viz §93a odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).**

Ochrana přírody a krajiny (oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Barčík)

Realizací výše uvedené stavby nejsou dotčeny významné krajinné prvky, územní systémy ekologické stability, památné stromy a dřeviny, vyžadující vydání povolení k jejich kácení, nedojde ke zbytečnému úhynu rostlin a zraňování živočichů včetně ničení jejich biotopů a narušení migračních tras živočichů, ke snížení nebo změně krajinného rázu, ve smyslu ochrany zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Vodní hospodářství (oprávněná úřední osoba Mgr. Tereza Hladišová)

Předmětem projektové dokumentace je oprava kanalizační stoky CIV v celkové délce 234,74 m v ulici Dolní Váhy. Jedná se o opravu stoky CIV. Jedná se o opravu ve stávající trase a niveletě a dojde k přepojení všech stávajících funkčních přípojek. Oprava proběhne otevřeným výkopem.

Záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Jedná se o výměnu stoky ve stejné trase (§ 55a odst. 3 vodního zákona). Záměr se nedotýká ochranného pásma vodního zdroje, vodního toku ani záplavového území.

Ing. Petr Vozár



Digitální podpis:
09.02.2026
14:06

Ing. Petr Vozár
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

Doručuje se:

AquaSmart Solutions s.r.o., Československé armády 1137, 766 01 Valašské Klobouky, IČ 09905260
OZP-PP – zde