

Zadávací řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I. etapa)“

Dodatečná informace zadavatele č. 3 k zadávacím podmínkám (dle § 49 zákona)

Dne 26.6.2014 obdržel zadavatel následující dotaz :

Vážený pane inženýre,

prosím Vás o zodpovězení dotazu na akci: „Rekonstrukce polikliniky Zahradníková (I.etapa):

- Má se do CN nabídky dát VV objektu SO102 s doplněnými položkami na „nulu“ nebo se mají nechat prázdné a nebo se nemá dávat do CN?
- V objektu SO 103 jsou dle výkresové dokumentace 3ks dveří dle VV 2ks. Prosím o upřesnění.
- Dále v objektu SO 103 je dle výkresové dokumentace samozavírač, ale ve VV není uveden. Prosím o upřesnění.

Předem děkuji za odpověď.

Odpověď :

- Předmětem veřejné zakázky jsou dle článku 2.2 zadávací dokumentace objekty SO 101 a SO 103, objekt SO 102 není součástí veřejné zakázky. Dle článku 11. zadávací dokumentace stanoví uchazeč nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky, tj. součet ceny podle soupisu prací SO 101 a SO 103. Takto stanovená nabídková cena bude uvedena ve smlouvě o dílo.
Výkaz výměr týkající se objektu SO 102 (výtahy) nenaceňujte. **Tento výkaz výměr nebude součástí nabídky.**
- Ve výkresové dokumentaci jsou vedené troje dveře. Ale jak je dále v PD uvedeno (například v technické zprávě), místnost 01.B5a se nebude nakonec zřizovat. Tedy výkaz výměr počítá se správným počtem dveří. Rozhodnutí o zrušení proběhlo v době již hotové PD. Z tohoto důvodu bylo pouze textově ošetřeno a ve výkazech výměr.
- Ve výkazu výměr je uvedeno u položky 59, že se jedná o výrobek včetně doplňků. Tedy dle specifikace uvedené mimo jiné v příloze D 103.1.03. Samozavírač je automaticky součástí.

Za správnost:

Ing. Jan Kaucký
Vedoucí Odboru investičního MMB