

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 5/18056

zakázky

„Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Zakázka je zadávána v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů (platnost od 7. 12. 2017, účinnost od 15. 1. 2018)

Identifikační údaje zadavatele:

Název: **Lučební závody Draslovka a.s. Kolín**
Sídlo: Havlíčkova 605, Kolín IV, 280 02 Kolín
IČO: 463 57 351
Zastoupený: PAVEL BRŮŽEK, MBA, předseda představenstva
Ing. PAVEL BRŮŽEK, CSc., člen představenstva

(dále jen „zadavatel“)

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen ve výběrovém řízení na základě příkazní smlouvy č. **18056** zástupcem.

Zástupce: DEA Energetická agentura, s.r.o.
Sídlo: Benešova 425, 664 42 Modřice
Pracoviště: Sladkého 13, 617 00 Brno - Komárov (areál MU)
IČO: 415 39 656
Registrace: OR u KS v Brně oddíl C, vložka 2078
Kontaktní osoba: Ing. Anna Jiroušková, email: zakazky@dea.cz, tel.: 545 110 145



Identifikační údaje zakázky:

Název zakázky: „Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Zakázka je financována ze zdrojů EU z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen OP PIK).

Název projektu dle žádosti o podporu: „Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Reg. číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013527

Název programu: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Číslo výzvy: 01_17_101

Název výzvy: Úspory energie III. výzva

Informace o výběrovém řízení

Druh (předmět) zakázky (obdobně jako dle § 14 ZZVZ):

Zakázka na dodávky

Druh výběrového řízení zakázky:

Podle Pravidel pro výběr dodavatele v rámci dotačního programu OP PIK

Vážení,

v souladu s odstavcem 17 Pravidel, Vám oznamujeme vysvětlení zadávacích podmínek zakázky
„Rekonstrukce chladících věží a strojovny cirkulačního okruhu“

Dotaz účastníka ze dne 18. 7. 2018

„Dotaz se týká konstrukčního provedení oběhových čerpadel P851A/B/C. Je možné nabídnout horizontální čerpadla, u kterých je provedení sání – výtlač pod úhlem 90°? Tj. výtlačné hrdlo čerpadel směřuje nahoru?“

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1 dotazu ze dne 18. 7. 2018:

Vertikální výtlač oběhových čerpadel P851A/B/C nelze pro čerpadlovnu cirkulačního okruhu použít z důvodu dispozičního uspořádání (tj. stávajícího zatrubkování) a možnosti pouze krátkých odstavků, pro rekonstrukci stávajícího výtlačného potrubí.

V případě použití vertikálních výtlačů by úpravy potrubí na výtlaču čerpadel byly značné, muselo by se upravovat i sběrné potrubí DN600. To by nešlo bez kompletního odstupu technologie, navíc by to vyvolalo zvýšené náklady na montáž a dodávky potrubí. Tyto úpravy nejsou uvedeny v rozpisu materiálu. V projektu je použita konstrukce jako u stávajících čerpadel, tj. sání-výtlač v jedné horizontální rovině (někde uváděné jako provedení in-line). Tuto konstrukci vyrábějí např. ISH Pump aj.

Nejedná se o změnu zadávacích podmínek, proto zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.

V Brně dne 19. 7. 2018

.....
Ing. Anna Kroulíková
v plné moci
DEA Energetická agentura, s.r.o.

Přílohy vysvětlení:
Bez příloh