



zapsaná v OR u Měst. soudu v Praze, oddíl C, vložka 141357
se sídlem Patočkova 1638/67, Praha 6 PSČ 169 00 IČO: 28 43 63 18
tel./ fax: 220 512 524, mobil: 602 815 427 e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz

V Líbeznících, dne 13. 5. 2014

Věc: Dodatečné informace (v pořadí druhé) k zadávacím podmínkám veřejné zakázky *Snížení energetické náročnosti obecních budov - Líbeznice*

Veřejný zadavatel: Obec Líbeznice

Vážení uchazeči,

zadavatel na základě prohlídkového dne a doplnění projektanta akce vydává k zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky dále uvedené dodatečné informace.

1) Shrnutí doplnění Požárně bezpečnostního řešení:

Obecní úřad:

Změna klasifikace střechy S.10 na Broof t3.

Doplnění specifikace požární odolnosti u podhledů, ocelových překladů, dozdívek, výplní otvorů atd. viz text Požárně bezpečnostního řešení.

Dům služeb:

D.01 – požární dveře – musí se osadit paniková klika na obě křídla.

Doplnění specifikace požární odolnosti u podhledů, ocelových překladů, dozdívek, výplní otvorů atd. viz text Požárně bezpečnostního řešení

Zdravotní středisko:

Změna klasifikace části střechy S.6 v prostoru kolem tepelného čerpadla na Broof t3.

Doplnění specifikace požární odolnosti u podhledů, ocelových překladů, dozdívek, ocelového pilířku mezi okny (U.09), výplní otvorů, rozvodů atd. viz text Požárně bezpečnostního řešení.

2) Doplnění výkazů výměr bez ocenění pro část „Zdravotní středisko“, D 1.3 kotelna.

Těmito dodatečnými informacemi upravená zadávací dokumentace je platná a předložené dodatečné informace je nutné akceptovat při zpracování nabídky.

Přílohy:

D.1.4_PBR_dům služeb

VV_elektro_Zdravotní středisko

D.1.4_PBR_Obecní úřad

VV_plyn_Zdravotní středisko

D.1.4_PBR_Zdravotní středisko

VV_vytápění_Zdravotní středisko

S pozdravem

Mgr. Martina Zábranská Vrátná

za administrátora veřejné zakázky