



Váš dopis zn.:
ze dne: 6. 6. 2024
Naše značka: **SCVKZAD206489/TPCLI/Šk**
Vyřizuje: **Jarmila Škodová**
Datová schránka: **f7rf9ns**
Telefon: 840 111 111
Email: info@scvk.cz
Datum: 7. 6. 2024

Vážený pan
František Vitmajer
Opletalova 2392/46
Jablonec nad Nisou
466 01

Vyjádření k dokumentaci pro povolení nových vodovodních přípojek a jejich změn

Název akce:	Novostavba hřbitovního domku a přípojek p.p.č. 2687 a 2693 k.ú. Smržovka
Účel vyjádření:	k dokumentaci pro povolení vodovodní přípojky
Zájmové území:	Okres: Jablonec nad Nisou
	Obec: Smržovka
	Katastrální území, parcelní číslo: Smržovka, 2687
Žadatel:	František Vitmajer
Adresa, tel., e-mail	vitmajerjbc@volny.cz
Investor:	<i>Město Smržovka</i>
Vlastník dotčené IS	Severočeská vodárenská společnost a. s. (dále jen „SVS“)
Předchozí vyjádření a rozhodnutí	O24690034757/TPCLI/Šk ze dne 27. 3. 2024
Platnost vyjádření:	jeden rok ode dne vyhotovení (v případě, že Váš zájem nadále trvá, požádejte před uplynutím této lhůty o prodloužení platnosti vyjádření)

Popis navrženého řešení:

Předložená dokumentace řeší novou vodovodní přípojku pro novostavbu hřbitovního domku.

Vodovodní přípojka:

Napojení na stávající vodovodní řad v ulici Hřbitovní

Vodovodní řad: PE 90

Výpočet potřeby pitné vody: max 0,2 m³/den, max 0,010 l/s

Požární voda: Není požadována

Materiál: PE 100 d32 o min. tloušťce stěny 3,0 mm

Délka: 36,0 m, z toho na veřejném prostranství 32,0 m

Umístění vodoměrné sestavy: vodoměrná šachta

Vodoměrná šachta typ, rozměry: 1 200 mm

Signální vodič: ANO

Vodoměr: Q_N = 1,5 m³/h



S obsahem dokumentace pro povolení výstavby vodovodní přípojky
souhlasíme
za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1) Vodovodní přípojka nesmí být propojena s lokálním zdrojem vody. Pokud má připojovaná nemovitost vlastní zdroj vody, vnitřní rozvody musí být zcela fyzicky odděleny.

2) Po obdržení příslušného povolení stavby se prosím dostavte osobně na Zákaznické centrum provozovatele k sepsání žádosti o „Zřízení přípojky“ a uzavření „Smlouvy o dodávce pitné vody“, kde provozovateli doložíte:

A) Doklady pro úspěšné sepsání žádosti o „Zřízení přípojek“ jsou:

- Rozhodnutí stavebního úřadu, v němž je přípojka povolena.
- Schválená (orazítkovaná) projektová dokumentace přípojky.
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Vyjádření SČVK k projektové dokumentaci.

B) Doklady pro úspěšné sepsání „Smlouvy o dodávce pitné vody“ jsou:

- Osobní doklady.
- Smlouvu podepisuje vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci (případně v zastoupení).
- Jestliže je objekt ve vlastnictví více osob, podepisuje smlouvu většinový spoluvlastník nebo jeden zástupce spoluvlastníků – pověřený plnou mocí od všech ostatních (plná moc musí být ověřená). V případě, že je objekt ve vlastnictví společného jmění manželů, smlouvu podepisuje pouze jeden (plná moc být nemusí).
- Výpis z katastru nemovitostí, resp. doklad prokazující vlastnictví.
- Spojovací číslo SIPO nebo číslo účtu pro zálohové platby.
- Výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenské oprávnění a osvědčení o DIČ – u podnikatelských subjektů.
- Současný stav vodoměru a to pouze u objektů s již sepsanou smlouvou na odběr pitné vody.

3) Po realizaci nové vodovodní přípojky provedené výhradně a pouze provozovatelem, odběratel od provozovatele obdrží:

1. *Předání prací na vodovodní síti formou potvrzeného formuláře „Objednávka a předání prací na vodovodní síti“.*
2. *Doklad o technickém stavu vodovodní přípojky – revize vodovodní přípojky.*
3. *Výkaz o osazení vodoměru – montážní list.*
4. *Čestné prohlášení plátce DPH obdrží SČVK (pouze v případě, že chce odběratel sníženou sazbu DPH).*
5. *Prohlášení o shodě.*

Obsah již dříve vydaných našich stanovisek zůstává v platnosti.

Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností.

Obecné technické podmínky pro realizaci a kolaudaci staveb jsou k dispozici na www.scvk.cz.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451
364
Jarmila Škodová
referentka útvaru TPČ