

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D T A N V A L D

odbor stavební úřad a životní prostředí

□ Palackého 359, 468 41 Tanvald, □ 483 369 511, fax: 483 369 512, e-mail: meu@tanvald.cz

Sp.zn.: MěÚT/11147/2024/SÚaŽP

Č.j.: MěÚT/24160/2024/SÚaŽP

Vyřizuje: Svárovská (psvarovska@tanvald.cz)

Telefon: 483 369 566

V Tanvaldě dne 27. května 2024

Smržovka – vypouštění odpadních vod do vod podzemních na parc. č. 2678, 2693 a 2694/1 k.ú. i obec Smržovka.

- povolení k nakládání s vodami

Rozhodnutí

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

žadatel:

Město Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

v zastoupení na základě plné moci panem

Ing. Milanem Kopalem (nar. 2.5.1984), Zásada 404, 468 25 Zásada,

I.

vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) a v souladu s ustanovením § 38 odst. 7 vodního zákona **k vypouštění odpadních vod do vod podzemních**, č.h.p. 1-05-01-063, HGR-Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor, v kraji Libereckém, v obci Smržovka, v katastrálním území Smržovka, na parc. č. 2678, 2693 a 2694/1 k.ú. i obec Smržovka určení polohy místa vypouštění odpadních vod do vod podzemních (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální):

septik: septik: X = 979716,72, Y = 675589,37

filtr: X = 979713,48, Y = 675587,86

vsak: X = 979706,45, Y = 675593,52

v tomto rozsahu:

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh vypouštěných vod - splaškové

Druh recipientu - podzemní voda

Související vodní díla - čistírna odpadních vod (septik s pískovým filtrem, vsakovací galerie)

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené - 0,003 l/s

Maximální povolené - 0,12 l/s

Měsíční povolené - 9 m³/měs.

Roční povolené - 105 m³/rok

Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští - 12

Velikost zdroje znečištění v EO - 4 EO

Časové omezení platnosti povolení - do 27. 5. 2034

Vodoprávní úřad stanovil ukazatele a emisní standardy přípustného znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních z objektu pro bydlení a rodinnou rekreaci podle přílohy č. 1 tabulka 1A nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

Ukazatel	(hodnota „m“)
BSK ₅	40
CHSK _{Cr}	150
NL	30
N-NH ₄ ⁺	20

Uložená měření:

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod -	ANO
Počet kontrolních profilů měření množství -	1
Četnost měření množství -	2x ročně
Způsob měření množství vody -	směrná čísla
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod -	ANO
Počet kontrolních profilů sledování jakosti -	1
Četnost sledování jakosti -	2x ročně
Typ vzorků -	dvouhodinový směsný

Účel povoleného nakládání s odpadními vodami:

Vypouštění splaškových odpadních na parc.č. 2694/1 vod slouží pro odkanalizování hřbitovního domku na parc. č. 2693 k.ú. i obec Smržovka.

K vydanému povolení se stanovují tyto povinnosti:

1. Pro posouzení dodržení koncentrace znečišťujících látek v odpadní vodě stanovených v tomto rozhodnutí zajistí vlastník (provozovatel) vodního díla směsné vzorky vypouštěných odpadních vod splaškových v četnosti **min. 2x ročně** v ukazateli BSK₅, CHSK_{Cr}, NL a N-H₄⁺. Rozbory musí být rovnoměrně rozloženy po dobu celého roku.
2. **Odběr a rozbory** ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách **mohou provádět jen odborně způsobilé osoby oprávněné** k podnikání. Pro účely kontroly správnosti sledování znečištění odpadních vod mohou provádět rozbory jen oprávněné laboratoře pověřené Ministerstvem životního prostředí.
3. V případě změny nebo zrušení přípustné technické normy bude ke stanovení příslušného ukazatele použita norma nahrazující normu původní nebo norma, která je používána na stanovení parametru pro výpočet poplatků za vypouštěné znečištění dle platného znění legislativy.
4. Vypouštěním odpadních vod nesmí dojít ke vzniku hygienických ani technických závad. Zásadně je nepřipustné podmáčení pozemků, vyvěrání či volné vytékání vyčištěných odpadních vod na terén, případně jiné závady.
5. DCOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby byly respektovány a dodržovány podmínky a doporučení stanovené k realizaci zasakování v hydrogeologickém posudku.
6. Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvláště nebezpečné závadné látky, viz § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené jejich seznamem v příloze č. 1 k uvedenému zákonu.
7. Vypouštěním odpadních vod nesmí být ohroženo množství a jakost podzemní ani povrchové vody nacházející se ve vodních dílech (vodních zdrojích, studnách, vodních tocích apod.) na pozemcích se stavební parcelou bezprostředně sousedícími, nebo pozemcích, které by mohly být vypouštěním ohroženy.
8. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních bude mít všechny náležitosti

stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

9. Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
10. Likvidace kalu čistírny odpadních vod musí být prováděna firmou oprávněnou k provozování této činnosti. Doklady o vyvezení kalu musí být archivovány.
11. Odběrné místo se stanoví v revizní šachtě za pískovým filtrem.
12. Výsledky rozborů musí být archivovány po dobu min. 5 let a zpráva o výsledcích měření za uplynulý kalendářní rok bude předávána v souladu s ustanovením § 38 odst. 6 vodního zákona zdejšímu vodoprávnímu úřadu a správci povodí vždy do 31. ledna roku následujícího.
13. Po případném vybudování kanalizace pro veřejnou potřebu v předmětné lokalitě ukončené na centrální ČOV budou odpadní vody napojeny na tuto kanalizaci přímo.

O podaných námitkách účastníků řízení se rozhoduje takto:

V rámci vodoprávního řízení nebyly uplatněny námitky.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) je:

1. Město Smržovka, náměstí T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Odůvodnění

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, obdržel dne 28. února 2024 žádost Města Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka,

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a dalšími doklady:

- plná moc
- vyjádření k možnosti zasakování odpadních vod vypracovala Ing. Monika Slezáková, odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii, OZ MŽP ČR č. 1461/2001, v září 2023
- stanovisko Povodí Labe, s.p. Víta Nejedlého 958/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové ze dne 18.12.2023 č.j. PLa/2023/055714.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením pod č.j. MěÚT/02800/2024/SÚaŽP ze dne 15. ledna 2024, kterým nebylo stanoveno ústní jednání. Vodoprávní úřad současně stanovil podle § 36 odst. 1 správního řádu a v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona každému jednotlivě lhůtu do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do jejíhož uplynutí mohli dotčené orgány uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení a dotčené osoby své námitky.

V průběhu vodoprávního řízení nebyly uplatněny námitky.

Městský úřad Tanvald, odbor stavební úřad a životní prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, přezkoumal podle § 8 vodního zákona ve vodoprávním řízení předložené podání a neshledal důvodů, které by bránily povolení k nakládání s vodami. Nakládáním s vodami nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Při vymezení okruhu účastníků vodoprávního řízení, kteří mohou být přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech, dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v daném případě toto právní postavení podle § 115 vodního zákona a § 27 správního řádu přísluší:

(účastníci řízení povolení k vypouštění odpadních vod):

1. Ing. Milan Kopal, Zásada 404, 468 25 Zásada
zástupce pro: Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podání rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících ustanovení správního řádu odvolání, ve kterém uvede, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se sídlem v Liberci podáním učiněným u Městského úřadu Tanvald, odboru stavební úřad a životní prostředí.

Odvolání se podává u zdejšího vodoprávního úřadu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vodoprávnímu úřadu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Tanvald.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 9 odst. 10 vodního zákona, povolení k nakládání s vodami vydané jako podklad pro společné územní a stavební řízení podle zvláštního zákona pozbývá platnosti, jestliže do 3 let ode dne, kdy nabylo právní moci, nenabude právní moci společné povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje podle zvláštního zákona.

Ing. Aleš Šebesta
vedoucí odboru stavební úřad a ŽP



Digitálně podepsal:

Ing. Aleš Šebesta
Městský úřad Tanvald
Palackého 359
46841 Tanvald

Obdrží:

(účastníci řízení povolení k vypouštění odpadních vod):

1. Ing. Milan Kopal, Zásada 404, 468 25 Zásada
zástupce pro: Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka

Na vědomí:

1. MěÚ Smržovka, stavební úřad, nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka
2. Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
3. co