

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČ 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík: vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Město Smržovka
náměstí T. G. Masaryka 600
468 51 Smržovka
e-mail: mila.kopal@gmail.com

VÁŠ DOPIS Č.J. /ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2023/055714

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Aleš Kovář / 673

HRADEC KRÁLOVÉ
18.12.2023

Stavba DČOV pro novostavbu hřbitovního domku na p.p.č. 2693 v k.ú. Smržovka

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, zpracované Ing. Petrem Bujárkem (Janov nad Nisou, říjen 2023), ke stavbě domovní čistírny odpadních vod (DČOV) – septiku SK2 s filtrem PF-E2 pro novostavbu hřbitovního domku na p.p.č. 2693 v k.ú. Smržovka a k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Celkové množství odpadních vod je vyčísleno na max. 0,12 l/s, 0,3 m³/den a 105 m³/rok. Jakost vyčištěných odpadních vod se předpokládá takto:

	„m“ mg/l
BSK ₅	40
CHSK _{Cr}	150
NL	30
N-NH ₄	20

Vyčištěné odpadní vody mají být zasakovány do horninového prostředí prostřednictvím vsakovací galerie v rámci hydrogeologického rajonu 6414 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery (ČHP 1-05-01-0630-0-00). Dokumentace obsahuje hydrogeologický posudek vypracovaný Ing. Monikou Slezákovou (Liberec, září 2023) pro vsakování předčištěných odpadních vod do vod podzemních. Posudek obsahuje i podmínky provozu zařízení tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti podzemních vod.

Investor: Město Smržovka, náměstí T.G. Masaryka 600, 468 51 Smržovka.

Lokalita se nachází ve vodním útvaru podzemních vod 64140 Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor v povodí Jizery a objekt septiku na souřadnicích (S-JTSK) Y: 675589, X: 979716, vsakovací objekt na souřadnicích Y: 675593, X: 979706.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** a ostatními předpisy souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následujících podmínek:

- DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby byly respektovány a dodržovány podmínky a doporučení stanovené k realizaci zasakování v hydrogeologickém posudku.
- Vypouštěné odpadní vody nesmí obsahovat nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky, viz § 38 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, určené jejich seznamem v příloze č. 1 k uvedenému zákonu.

- Povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních bude mít všechny náležitosti stanovené nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních.
- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Po případném vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

Dle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Libereckého kraje není v předmětné lokalitě obce Smržovka vytvořen soustavný kanalizační systém. Odpadní vody jsou zde likvidovány individuálně. Výhledově se v obci předpokládá dobudování oddílné splaškové kanalizace s napojením na centrální ČOV, v kombinaci s lokálním způsobem

likvidace odpadních vod. Upozorňujeme, že podle ustanovení § 38 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, **lze vypouštění odpadních vod** neobsahujících nebezpečné závadné látky nebo zvlášť nebezpečné závadné látky **z jedné nebo několika územně souvisejících staveb pro bydlení, staveb pro rodinnou rekreaci nebo z jednotlivých staveb poskytujících ubytovací služby**, vznikajících převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech, přes půdní vrstvy **do vod podzemních povolit** (na základě souhlasného vyjádření osoby s odbornou způsobilostí, která posoudí k jejich vlivu na jakost podzemních vod), **pokud není v daném případě technicky možné nebo s ohledem na zájmy chráněné tímto zákonem nebo jinými právními předpisy možné nebo žádoucí, vypouštění odpadních vod do vod povrchových.**

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávními orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje