

Dodatečné informace č. 1 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

Rekonstrukce mostu M3 v Životicích u Nového Jičína

Zadavatel: Obec Životice u Nového Jičína

se sídlem: Životice u Nového Jičína 2, 742 72 Mořkov

IČ: 48804711

Výše uvedený zadavatel za použití § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 1 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

V SO 201 výkaz výměr udává, že se jedná o 23 ks mikropilot, přesněji 14 ks délky 6 m a 9 ks délky 4 m, ale dle dokumentace se jedná o 12 ks délky 6 m a 8 ks délky 3 m mikropilot. Žádáme zadavatele o sjednocení těchto údajů nebo o jejich objasnění.

Odpověď zadavatele:

V rozpočtu je uvažováno se 4+4 svislými MP a 6+6 šikmými MP. Délky MP jsou prodlouženy o 1 m, z důvodu hluchého vrtání. Celkový počet je 20 mikropilot. Hlavy MP v pol. 46 jsou započítány chybně, má být 20 ks MP.

V příloze těchto dodatečných informací zasíláme upravený výkaz výměr.

Ostrava, dne 24.6.2025

Ing. Tomáš Maceček

pověřen výkonem zadavatelských činností

Příloha: P5_Výkaz výměr_Rekonstrukce Mostu M3_slepy_rev DI1