



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. II

Identifikační údaje o veřejné zakázce a zadavateli

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Komunitní centrum a prodejna potravin Grygov
výzva k podání nabídek byla uveřejněna na profilu zadavatele dne: **11.11.2025**
(dále jen „**veřejná zakázka**“)

ZADAVATEL VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Obec Grygov
IČO: 00298875
se sídlem: Šrámkova 19, 783 73 Grygov
(dále jen „**zadavatel**“)

ZÁSTUPCE ZADAVATELE:

Advokátní kancelář PERNICA
IČO: 04195141
se sídlem: Moravské náměstí 754/13, 602 00 Brno
tel.: +420 728 783 904
e-mail: advokat@petrpernica.cz
ID datové schránky: qpa7a7c
(dále jen „**zástupce zadavatele**“)

Zástupcem zadavatele při provádění úkonů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), souvisejících se zadávacím řízením veřejné zakázky je **Advokátní kancelář PERNICA**

V souladu s § 98 zákona zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci na žádost dodavatele takto:

1)

Dotaz

1) V zadávací dokumentaci – **03 Příloha č. 3 - PD a soupis prací (část 1) - B Souhrnná technická zpráva** uvádíte na straně 21:

Výplně otvorů

Všechny stávající okna jsou dřevěné, vstupní dveře jsou hliníkové. V rámci rekonstrukce budou všechny výplně otvorů v obvodových stěnách vybourány. Při rekonstrukci dojde ke změně dispozičního řešení, což bude mít za následek i nové prosvětlení těchto prostor. Některé vzniklé otvory po vybourání stávajících oken se zazdí, některé otvory bude nutné vybourat. **Nové okna jsou navrženy plastové s výplní izolačním trojsklem**

($U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$) v barvě antracitové. Vstupní dveře jsou navrženy hliníkové ($U_D < 1,50 \text{ W/m}^2\text{K}$), částečně prosklené ($U_g < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$) v barvě antracitové. Dveře umístěné u hlavního vstupu budou celoskleněné automatické posuvné. Ve 2.NP jsou navrženy u vstupu na terasu zdvižně posuvné dveře – HS portál.

Dále v zadávací dokumentaci – **PENB - b Penb KC Grygov** na straně 7 uvádíte:

- vypočtenou hodnotu součinitele prostupu tepla - $0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

Dále v zadávací dokumentaci – **D.1.1 Architektonicko stavební řešení - D.1.1.b-18 - Výpis oken** uvádíte např. u okna ozn. O1:

rám: materiál - plast, požadované $U_w \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$

2) V zadávací dokumentaci – **D.1.1 Architektonicko stavební řešení - D.1.1.b-18 - Výpis oken** uvádíte:

- list č.4 - okna označeny O7 a O8
- list č.5 - okna označeny O7 a O8
- list č.6 - okna označeny O7 a O8

V zadávací dokumentaci je tudíž nesoulad mezi Souhrnnou technickou zprávou a Výpisem oken, týkající se požadované hodnoty součinitele prostupu tepla a částečný nesoulad v označení jednotlivých okenních prvků.

Bez těchto upřesňujících informací nelze objektivně a správně zpracovat soupis prací.

Dotaz zní:

Žádáme o upřesnění požadované hodnoty součinitele prostupu tepla u okenních prvků a opravu označení části okenních prvků. Případně o zaslání nového soupisu prací.

Odpověď

Zadavatel sděluje, že správná hodnota součinitele prostupu tepla oknem je $U_w = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$. Zadavatel provedl opravu níže uvedených výkresů. Rovněž byla upravena nesrovnalost ohledně číslování oken, která se promítla i do půdorysů 1.NP, 2.NP a pohledů. Došlo k opravě těchto výkresů:

D.1.1.b-18 – Výpis oken – nový stav

D.1.1.b-09 – Půdorys 1.NP – nový stav

D.1.1.b-10 – Půdorys 2.NP – nový stav

D.1.1.b-14 – Pohled severní technický – nový stav

D.1.1.b-15 – Pohled jižní technický – nový stav

D.1.1b-16 – Pohled západní technický – nový stav

Zadavatel tyto opravené výkresy uveřejnil na profilu zadavatele.

V Brně dne 25.11.2025

Pernica

Obec Grygov

v.z. Advokátní kancelář PERNICA

Mgr. Petr Pernica, advokát