

Zadavatel : Městys Kounice
Sídlo: 289 15 Kounice 127
IČ: 00239305
DIČ: CZ00239305
Akce: „Nástavba na pavilonu 1. stupně v areálu ZŠ Kounice“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

DOTAZ:

Dle našeho dodavatele výplní není možné dodat plastové dveře s barvou oranžovou RAL 2003. Je možné barvu nahradit jinou barvou?

ODPOVĚĎ:

Barvu lze nahradit jiným odstínem oranžové barvy.

DOTAZ:

Požární žebřík na střechu není uveden ve výkazu výměr k nacenění. Dle předchozí odpovědi na dotaz je součástí dodávky. Prosíme o doplnění do výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Viz upravený výkaz výměr – jedná se o tyto položky

241	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 250 do 500 kg	kg	475,000
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg		
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/767995117		
	VV		"Z14" ocelový žebřík na střechu		
	VV		475		475,000
	VV		Součet		475,000
242	M	RMAT0001	atypická zámečnická konstrukce		475,000

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, že lhůta pro podání nabídek končí dne 13.3.2023 v 9.00 hod. a to ve vztahu k části I.

V Kounicích dne 1.3.2023

Mgr.Miroslava Pilařová
pověřená výkonem zadavatelských činností