

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: **REVITALIZACE VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ, KOSTELEČ**

Zadavatel : Obec Kostelec  
Sídlo: Kostelec 87, 588 61 Kostelec u Jihlavy  
IČ: 00286133  
Zastoupený: Mgr. Romana Trísková, starostka

Smluvní zastoupení zadavatele obdobně jako dle § 43 zákona:  
Ing. Romana Zemanová, Energetická agentura Vysočiny

---

Zadavatel v souladu s § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejňováno na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace, které zadavatel obdržel dne 09. 04. 2026 v písemné elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje – profilu zadavatele.

Přičemž obsahem tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 jsou následující, níže uvedené skutečnosti.

---

Předmětem vysvětlení zadávací dokumentace je:

### **Dotaz č. 1:**

Vážení,

v souvislosti s vyhlášením výběrového řízení na výše zmíněnou veřejnou zakázku, Vám zasíláme následující žádost o vysvětlení.

1. Příchytky svařovaného panelu jsou uvedené jako plastové. Chtěli bychom upozornit, že tato varianta plastových úchytek ve veliké míře praská a to i pouhým vlivem počasí. Domníváme se, že je toto řešení nevhodné. Prosíme o upřesnění, jaké úchytky měl zadavatel (autor projektu) v úmyslu použít.
  2. Svařovaný panel v místě u fotbalových branek (místo s největší zátěží vlivem úderů míče) ve specifikaci 2x6+5mm drát není vhodný. Při namáhání úderů míčem dráty praskají. Obecně toto platí pro svařované sítě z drátů na sportovišti. Prosíme o zvážení jiného řešení.
  3. V poznámce u položky č. 64 je mimo jiné uvedeno, že součástí ceny má být revize nezávislým technikem. Prosíme o vysvětlení, co je touto revizí myšleno a jakého oboru má být revizní technik.
  4. Pro ocenění položky č. 64 potřebujeme znát specifikaci dvou kusů vrátek a jednoho kusu dvoukřídlových vrat. V PD nebyla specifikace nalezena. Žádáme o doplnění.
  5. Platí barva umělého sportovního povrchu ze situačního výkresu? Předpokládáme RAL 3016. Pokud se jedná o jinou barvu, prosíme o její upřesnění, ideálně i uvedení čísla RAL. Ceny sportovního povrchu se liší na základě jeho barevnosti.
-

**Odpověď:**

*Zadavatel v návaznosti na žádost dodavatele zveřejňuje toto vysvětlení:*

*Ad 1)*

*Zadavatel si není vědom, že by v PD bylo uvedeno, že příchytky jsou plastové. Pro přichycení 2D panelů je vhodné použít příchytky z nerezové oceli.*

*Ad 2)*

*Zadavatel trvá na oplocení z 2D panelů*

*Ad 3)*

*Revize zahrnuje prohlídku všech sloupů, kontrolu stability mantinelů, prověření branek (riziko zachycení prstů/hlavy) a vystavení revizní zprávy (revizní zpráva je dokladem pro provozovatele, že hřiště bylo převzato bez závad). Revizi by měl provést subjekt s certifikací „Inspektor v oblasti herních a sportovních zařízení“ (např. od České společnosti pro jakost).*

*Ad 4)*

*Zadavatel doplnil do vzorového výkresu a tento doplněný vzorový výkres přikládá jako přílohu Vysvětlení ZD č. 2 s názvem: 101.4\_Z1\_VZOROVÉ OPLOCENÍ\_PDPS-13.4.2026*

*Ad 5)*

*Zadavatel požaduje barvu zelenou, RAL6025.*

Výše uvedenou aktuální přílohu jsou dodavatelé povinni použít při zpracování svých nabídek.

---

Ing.  
Romana  
Zemanová  
.....  
Ing. Romana Zemanová

Digitálně podepsal  
Ing. Romana  
Zemanová  
Datum: 2026.04.14  
06:36:08 +02'00'

Přílohy:  
101.4\_Z1\_VZOROVÉ OPLOCENÍ\_PDPS-13.4.2026