



	Dodatečné informace zadavatele k ZD na veřejnou zakázku REALIZACE STAVBY „GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L13 AŽ AŠ L17)“ EV.Č.: 487374	Strana: 1 / 1
---	--	---------------

Zadavatel, Severočeská teplárenská, a.s. obdržel v souladu s ustanovením článku 8 části 1 Zadávací dokumentace dále uvedené žádosti na dodatečné informace (dotazy) k zadávacím podmínkám na zakázku Realizace stavby „GENERÁLNÍ OPRAVA TEPELNÉ SÍTĚ LITVÍNOV STŘED (AŠ L13 AŽ AŠ L17)“, ev. č. 487374, ke kterým uvádí dále uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám (odpovědi):

Soupis dotazů dodavatelů a odpovědí zadavatele č. 01 a č. 02.

Dotaz č. 01

Bude provedena obnova ohrusné živické vrstvy v celé šíři vozovky po celé trase v ulici Ukrajinská nebo bude obnoven povrch v celé ulici? Prosíme o co nejpřesnější specifikaci (výměr).

Odpověď zadavatele:

Povrch bude obnoven v celé šíři komunikace (cca 8 m) po celé trase horkovodu v této komunikaci a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Studentskou a s Podkrušnohorskou, tj. v délce cca 350 m. V úseku nad křižovatkou s ulicí Podkrušnohorskou do komunikace již nezasahujeme. Tomu odpovídá i výkaz výměr obsažený v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 02

V případě, že ano, bude obnoveno kompletní stávající vodorovné značení v této ulici nebo je jiný požadavek města Litvínov?

Odpověď zadavatele:


V úseku s obnoveným povrchy musí být obnoveno stávající vodorovné značení. Při zpracování dokumentace pro provádění stavby bude detailní řešení konzultováno s městem Litvínov. V tuto chvíli nejsou na obnovení vodorovného značení jiné požadavky.

V Mostě Komořanech dne:

4.6.2014

Za zadavatele

Severočeská teplárenská, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2.
PSČ 434 03
IČ 28733118 (12)


Ing. Jaromír Kneifl

vedoucí útvaru výběrových řízení a smluv
kontaktní osoba zadavatele
Severočeská teplárenská, a.s.