VYTÁPĚNO TEPLOVZDUŠNĚ ZAJIŠŤUJE PROFESE VZT
VYTÁPĚNO TEPLOVZDUŠNĚ ZAJIŠŤUJE PROFESE VZT
POTRUBÍ KLESÁ DO PODLAHY
VZT OHŘÍVAČ POSILOVNA
POTŘEBA TEPLA: 3,9 kW
TLAKOVÁ ZTRÁTA: 5,0 kPa
TEPLOTNÍ SPÁD: 70/50°C
HMOT. PRŮTOK: 430 kg/h
VZT OHŘÍVAČ TĚLOCVIČNA
POTŘEBA TEPLA: 25,0 kW
TLAKOVÁ ZTRÁTA: 5,0 kPa
TEPLOTNÍ SPÁD: 70/50°C
HMOT. PRŮTOK: 1.075 kg/h
VZT OHŘÍVAČ ŠATNY
POTŘEBA TEPLA: 3,0 kW
TLAKOVÁ ZTRÁTA: 5,0 kPa
TEPLOTNÍ SPÁD: 70/50°C
HMOT. PRŮTOK: 129 kg/h
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=1,10 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,40 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,40 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,40 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,40 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,40 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,65 kW, 70/55°C
JEDNOTKY UMÍSTĚNY POD STROPEM A OPATŘENY KOVOVÝM KRYTEM PROTI POŠKOZENÍ
CH1.01
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Qch=5,0 kW, Qt=5,3 kW
Pel=1,66 kW/7,2 A (1f/230V)
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 46 dB(A)
HMOTNOST 40 kg
ROZMĚRY 550x780x290 mm
CH1.02
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON 5,0 kW
PŘÍKON 0,04 kW, PROUD 0,20 A
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 36 dB(A)
CH2.01
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Qch=5,0 kW, Qt=5,3 kW
Pel=1,66 kW/7,2 A (1f/230V)
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 46 dB(A)
HMOTNOST 40 kg
ROZMĚRY 550x780x290 mm
CH2.02
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON 5,0 kW
PŘÍKON 0,04 kW, PROUD 0,20 A
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 36 dB(A)
CH3.01
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Qch=5,0 kW, Qt=5,3 kW
Pel=1,66 kW/7,2 A (1f/230V)
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 46 dB(A)
HMOTNOST 40 kg
ROZMĚRY 550x780x290 mm
CH3.02
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON 5,0 kW
PŘÍKON 0,04 kW, PROUD 0,20 A
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 36 dB(A)
CH4.01
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Qch=5,0 kW, Qt=5,3 kW
Pel=1,66 kW/7,2 A (1f/230V)
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 46 dB(A)
HMOTNOST 40 kg
ROZMĚRY 550x780x290 mm
CH4.02
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON 5,0 kW
PŘÍKON 0,04 kW, PROUD 0,20 A
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 36 dB(A)
CH5.01
VENKOVNÍ KONDENZAČNÍ JEDNOTKA
Qch=5,0 kW, Qt=5,3 kW
Pel=1,66 kW/7,2 A (1f/230V)
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 46 dB(A)
HMOTNOST 40 kg
ROZMĚRY 550x780x290 mm
UMÍSTĚNO POD STROPEM, JEDNOTKA OPATŘENA KOVOVÝM KRYTEM PROTI POŠKOZENÍ
CH5.02
VNITŘNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNNÁ
CHLADÍCÍ VÝKON 5,0 kW
PŘÍKON 0,04 kW, PROUD 0,20 A
HLADINA AKUS. TLAKU v 1m 36 dB(A)
KPS - KOMPAKTNÍ PŘEDÁVACÍ STANICE
PŘÍPOJNÁ HODNOTA 421 kW
VÝKON PRO VYTÁPĚNÍ 207 kW
VÝKON PRO OHŘEV TEPLÉ VODY 214 kW
TEPLOTA PRIMÁRNÍ ČÁSTI ZIMA/LÉTO 130/80°C
TEPLOTA SEKUNDÁRNÍ ČÁSTI UT 70/50°C
TEPLOTA SEKUNDÁRNÍ ČÁSTI TUV 55/10°C
NAPOJENÍ PRIMÁRNÍ ČÁSTI - HORKOVOD
ŘEŠENO SAMOSTATNOU ČÁSTÍ PD
VZDUCHOTECHNIKA
KUCHYŇSKÉ JÁDELNA
TĚLOCVIČNA ZÁZEMÍ
UČEBNY 2.NP - 5.NP
1.NP - ZÁZEMÍ, ŠATNY
TOPNÁ VODA Z PS
ODDĚLENÍ PŘETLAKEM
NEVYTÁPĚNO
PRÁDLO
MANIPULACE
EXPEDICE ZBYTKOVÉ STRAVY
PŘÍPRAVA JÍDEL KUCHYNĚ
ÚSCHOVNA ČISTÉHO PRÁDLA
ÚDRŽBA
ÚKLIDOVÁ KOMORA
ŠPRUHA S CHODBOU
ÚSCHOVNA ČISTÉHO PRÁDLA
CHÚC-B
CHÚC-B
DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚNY
dilatační spára s pěnou
hranice sousedního pozemku
PT=UT=203,600=-4,100
PT=UT=204,600
PT=UT=204,55
-4,220=203,080
-3,840=203,860
-3,520=204,180
2100+600
2400+600
2100+600
2400+600
2100+600
2400+600