LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Označení místnosti	Název místnosti	Plocha [m²]	Světlá výška [m]	Nášlap podlahy
4.01	ENDERNA, SCHODIŠTĚ	144,06	3,00/7,329	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.02	DILNY, PRACOVNÍ ČINNOSTI, KROUŽKY	67,38	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.03	JAZYKOVÁ LÚČEBNA	44,34	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.04	JAZYKOVÁ LÚČEBNA	44,34	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.05	KABINET	30,92	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.06	WC UČITELÉ	4,86	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.07	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ CHÚC-B	35,22	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.08	KABINET	17,20	3,29	KOBEREC
4.09	KABINET	19,62	3,29	KOBEREC
4.10	KABINET	17,75	3,29	KOBEREC
4.11	VÝDOVNÍ PORADCE/PŘEDCHOLOŽ	18,81	3,29	KOBEREC
4.12	ODBORNÁ VÝŽIV	68,09	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.13	SKLAD POMŮCEK	17,67	3,00	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.14	KMENOVÁ LÚČEBNA 7.TŘÍDA	65,50	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.15	KMENOVÁ LÚČEBNA 6.TŘÍDA	66,00	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.16	KMENOVÁ LÚČEBNA 4.TŘÍDA	66,00	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.17	KMENOVÁ LÚČEBNA 6.TŘÍDA	66,06	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.18	KMENOVÁ LÚČEBNA 5.TŘÍDA	66,06	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.19	KMENOVÁ LÚČEBNA 5.TŘÍDA	66,37	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.20	KABINET	21,17	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.21	KMENOVÁ LÚČEBNA 5.TŘÍDA	66,54	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.22	ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ CHÚC-B	37,94	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.23	KABINET	51,21	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA
4.24	WC UČITELÉ	8,63	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.25	WC CHLAPCI	26,73	2,60/2,29	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.26	TECHNICKÁ MÍSTNOST SENOPROVUD, SLABOPROUD	3,73	3,39	BEZSPÁROÝ NÁTĚR NA EPOXIDOVÉ BÁZI
4.27	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,93	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.28	WC INVALIDÉ	4,62	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.29	WC DÍVKY	26,88	2,60/2,29	KERAMICKÁ DLAŽBA
4.30	TECHNOLOGIE	15,44	3,39	BEZSPÁROÝ NÁTĚR NA EPOXIDOVÉ BÁZI
4.31	VÝTAHOVÁ ŠACHTA V1 – OSOBNÍ	2,46	-	PROTIOLEJOVÝ NÁTĚR
4.32	CVIČNÁ KUCHYŇKA, DOMÁCÍ PRÁCE	51,80	3,29	KALÚŽICMÁ KRYTINA

ZNAČKA	POPIS
	PŘÍVODNÍ POTRUBÍ ZDROJ 75°C VRATNÉ POTRUBÍ ZDROJ 55°C PŘÍVODNÍ POTRUBÍ RADIÁTORY 70°C VRATNÉ POTRUBÍ RADIÁTORY 55°C PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKA 70°C VRATNÉ POTRUBÍ VZDUCHOTECHNIKA 50°C POTRUBÍ CHLADIVA
DESKOVÉ TĚLESO Qtr=0,85 kW; 70/55°C	OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO HLADKÉ ST. VÝŠKA: 600 mm ST. DÉLKA: 700 mm NAVRŽENO NA TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C
LAVICOVÝ KONVEKTOR Qtr=0,84 kW; 70/55°C	LAVICOVÝ KONVEKTOR ST. VÝŠKA: 150 mm; ST. HLOUBKA: 130 mm ST. DÉLKA: 1400 mm NAVRŽENO NA TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C
TRUBKOVÉ TĚLESO Qtr=0,85 kW; 70/55°C	OCELOVÉ TRUBKOVÉ TĚLESO ST. VÝŠKA: 1500 mm ST. DÉLKA: 600 mm NAVRŽENO NA TEPLOTNÍ SPÁD 70/55°C
	PROSTOROVÝ TERMOSTAT
2,15°C	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA ZIMA
30°C	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA LÉTO
1.1 CH.2	OZNAČENÍ STOUPAČKY TOPENÍ / CHLAZENÍ
	STOUPAČKA TOPENÍ
	STOUPAČKA CHLAZENÍ

POZNÁMKY:
- PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JE TŘEBA PROVĚŘIT PROVEDITELNOST ŘEŠENÍ A V PŘÍPADĚ KOLIZÍ ŘEŠIT TOTO NEPRODLENĚ S GP ZA ÚČASTI VŠECH PROFESÍ
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A K TOMUTO ÚČELU MÁ BÝT POUŽITA. NEJEDNÁ SE O DOKUMENTACI PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY, PROVÁDĚCÍ PROJEKT NEBO DÍLENSKOU DOKUMENTACI. PŘI ZPRACOVÁNÍ VYŠŠÍHO STUPNĚ PD MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY STANOVENÉ V ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY, STAVEBNÍM POVOLENÍ A JEJICH ZMĚN. DOKUMENTACE MUSÍ BÝT POUŽITA JAKO CELEK, TEDY VČETNĚ VŠECH JEJÍCH ČÁSTÍ A VČETNĚ TECHNICKÝCH ZPRÁV.

±0,000=207,700 m n.m

NÁZEV STAVBY
Základní škola U Elektry II
ulice Sousedíkova, Praha 9
k.ú. Vysočany (okres Hlavní město Praha)

STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU

INVESTOR: Městská část Praha 9
Sokolovská 324/14, 180 49 Praha 9

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
ADR s.r.o.
ARCHITEKTURA DESIGN REALIZACE
Lublaňská 3127/1, Praha 5
T: 257 210 252 F: 257 210 244
E: adr@adr.cz INTERNET: www.adr.cz

ARCHITEKT: Mgr.A. Aleš Lapka
ARCHITEKT: Ing.arch. Martin Kuklík

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
BOMART spol. s r.o.
PROJEKČNÍ KANCELÁŘ
OHRADNÍ 65, PRAHA 4, TEL.: 266 710 157
INTERNET: WWW.BOMART.CZ
E-MAIL: INFO@BOMART.CZ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Závodný
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: Ing. Tomáš Zeman

ZPRACOVATEL ČÁSTI
LUKÁŠ VÍTEK
POD LOUKOU 303, 251 01 TEHOV
TEL. +420 724 548 468
EMAIL: lukas.vitek@me.com

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Martin Šmídl
VYPRACOVAL: Lukáš Vítek

PROFESE: D1.2.AB Vytápění a chlazení
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: ČSNS/Bpv

OBSAH ČÁSTI
SO 01 - Základní škola
Půdorys 4.NP

PARÉ

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	DATUM	MĚŘÍTKO
001/2025	06/2025	1:100
ČÍSLO VÝKRESU: D1.2.AB.07		FORMÁT: 12 x A4