

Dodatečné informace č. 22 k zadávacímu řízení

Městská část Praha – Kolovraty

Se sídlem Mírová 364, 10300 Praha 10 – Kolovraty

IČO: 002403466

Zastoupená: Jonášem Zejfartem, M.A. starostou

Kontaktní osoba za zadavatele:

Mgr. Ivana Vrbová

tel.: 608 736 526

e-mail: ivana.vrbova@centrum.cz

(dále jen „Zadavatel“)

Výše uvedený zadavatel v souladu se zadávací dokumentací poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k veřejné zakázce s názvem: „**Kolovraty – dostupné bydlení opětovné vyhlášení**“ zadávané jako veřejná zakázka podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1) I přes odpovědi na dotazy 2 v DI 14 a 2 v DI 19 uchazeč stále vidí chybný počet bytů v položkách 108 a 110 VV pro SO-04.03.07. Bytů 1+KK je dle PD 30, takže v položce 108 jich má být 30 - 1, tedy 29 a ne 7. Bytů 3+KK je pak dle PD 8, takže v položce 110 jich má být 8 - 1, tedy 7 a ne 29. Žádáme o opravu.

Odpověď:

Tento dotaz byl již dostatečně vysvětlen, platí Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 21

2) Prvek "Z-03 IPN 600 půlené - jižní štít atria" je ve výkaze výměr a v tabulce 214 uveden s délkou $2 \times 1.572 = 3.144$ mm. V půdorysu má délku $2 \times 1.825 = 3.650$ mm. Žádáme Zadavatele o opravu.

Odpověď:

Platí Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 21

3) Prvek "Z-01 IPN 600 půlené" je ve výkaze výměr a v tabulce 214 uveden 6x. V půdorysu a v řezu je tentýž prvek 7x. Žádáme Zadavatele o opravu, případně o zveřejnění "konsolidované a upravené/doplněné PD včetně z velké části přepracovaného a aktualizovaného výkazu výměr o kterém hovoří v DI č. 4

Odpověď:

Platí Příloha č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 21

4) Dle odpovědi na dotaz č. 1 z DI 17 je popis žaluzií chybný. Jaké jsou tedy specifikace a požadavky na žaluzie (kromě toho že jsou jednoduché, pevné, kovové (DI 9) a nepotřebují ovládání ani MaR (DI 17))? Uchazeč postrádá jejich výpis v tabulkách klempířských nebo zámečnických konstrukcí, konkrétní materiálové provedení i požadované povrchové úpravy.

Odpověď:

Žaluzie byly doplněny do Přílohy č. 11 – položkový rozpočet – výkaz výměr – dodatečné info No. 21

Je doplněna v dodatečných informací č. 21 tabulka žaluzií/slunolamů.

Materiálové provedení dle možností/preferencí dodavatele, resp. dle konkrétního výrobku. Vnější povrchová úprava černá barva RAL9004, vnitřní povrchová úprava barva RAL9010. Žaluzie/slunolamy mohou být perforovány.

V Praze dne 28. listopadu 2025

Mgr. Ivana Vrbová