

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel **OK Hydraulik s.r.o.**, sídlem Jihlava, Polenská 5012/12, PSČ 586 01, IČO: 292 77 795, v rámci výběrového řízení na stavební práce „Snížení energetické náročnosti objektů společnosti OK Hydraulik“

tímto odpovídá na žádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 23. 4. 2021:

Otázka:

Dobrý den pane Kulhánku,

ze stávající dokumentace není zřetelná výška obruby světlíku, prosíme o její přesné uvedení.

Odpověď:

Z dotazu není jasné, na které světlíky je dotaz myšlen. Pokud se dotaz týká střechy S1, stávající obruba je vysoká cca 400 mm. Nová skladba S1 bude tl. min. 300 mm. V ideálním případě zbývá 100 mm na obrubu, což je hraniční hodnota, která při nerovnostech nemusí být všude dodržena.

V Brně dne 26. 4. 2021

OK Hydraulik s.r.o.

v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.