

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. IV

Název veřejné zakázky:	Oprava elektroinstalace v MŠ Labská, Labská 7, Brno-Starý Lískovec
Druh veřejné zakázky:	Stavební práce
Režim veřejné zakázky:	Podlimitní režim
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Název zadavatele:	Statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec
Sídlo zadavatele:	Oderská 4, 625 00 Brno
IČO zadavatele:	44992785
Právní forma zadavatele:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení zadavatele:	Mgr. Vladan Krásný, starosta městské části
Adresa profilu zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/57be7016-b978-4742-8425-a464f85d1779

(„veřejná zakázka“, „zadavatel“)

Zadavatel sděluje všem dodavatelům vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, („ZZVZ“), a to takto:

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 1:

Dotaz:

Kudy vedou přístupové trasy pro uložení kontejnerů – nutný pojezd vozidel min. 24t

Odpověď na dotaz:

Stanoviště kontejnerů byla navržena na jediných dostupných místech v blízkosti MŠ. Příjezdové trasy nemohou vést jinak, než po stávajících přístupových komunikacích a přilehlých zpevněných plochách, a to na základě předávacího protokolu k účelovým komunikacím, které si vybraný zhotovitel vyřídí na ÚMČ Brno-Starý Lískovec, zhotovitel bude povinen dodržovat stanovené podmínky.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 2:

Dotaz:

Kdo provede ořez stromů (nutno zajistit souhlas vlastníka zeleně), aby bylo možno s kontejnery přijet a uložit je na požadované místo – za současné situace nelze kontejnery umístit.

Odpověď na dotaz:

Ořez stromů zajistí v nezbytně nutném rozsahu objednatel po projednání s vybraným zhotovitelem.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 3:

Dotaz:

Je požadována výměna kabelu z HDS do hlavního rozvaděče. Tento kabel je ve správě EGD – chybí vyjádření správce sítě

Odpověď na dotaz:

Kabel mezi pojistkami EGD a elektroměrem je kabelem hlavního domovního vedení a ten je majetkem odběratele. Není tedy důvod žádat o vyjádření správce sítě.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 4:

Dotaz:

Kvůli nacenění rozváděčů, které jsou ve výkazu výměr, prosíme o zveřejnění výkresů (schémata k daným rozváděčům).

Odpověď na dotaz:

Schémata rozváděčů jsou, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. a zákonem č. 90/2016 Sb. provádějícím směrnicí EU 2014/35/EU (spolu se sdělením Komise č. 017/C 298/02), která je dále provedena nařízením vlády č. 118/2016 Sb., nahrazeny tabulkovým výpisem vývodů v dokumentu D.5.2-DPS-Rozvadece-0. Z výše uvedených vyhlášek, zákonů a směrnic vyplývá, že rozváděče jsou výrobkem, ke kterému dodává technickou dokumentaci (která mj. obsahuje schémata rozváděčů) výrobce.

Vysvětlení, změna nebo doplnění č. 5:

Dotaz:

V rámci projektové dokumentace není k dispozici výpočet osvětlení ani kniha svítidel. Budou tyto dokumenty doplněny. popřípadě jakým způsobem ocenit předmětná svítidla?

Odpověď na dotaz:

Knihy svítidel, resp. vyhovující parametry projektovaných svítidel jsou uvedeny v Technické zprávě (D.5.1-DPS-TZ-0) v části elektro odst. 16.3.8.

Zadavatel upozorňuje, že v TZ odst. 16.3.1. bylo stanoveno, že *"Zhotovitel stavby, musí dle vybraného typu svítidel ověřit počet a rozmístění svítidel, aby jejich rozmístění vyhovělo požadavkům ČSN EN 12464-1."* Dle § 6, § 39 ZZVZ ve spojení s konstantní správní judikaturou nesmí zadavatel, není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, zvýhodnit nebo znevýhodnit určité dodavatele nebo výrobky tím, že technické podmínky stanoví prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tzn. zjednodušeně žádná část ZD nesmí obsahovat konkrétní názvy výrobků (nebo příkazaných poddodavatelů). Běžní dodavatelé svítidel to reflektují a dodávají výpočty pro jimi skutečně dodávaná svítidla zdarma.

Změna lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel z důvodu vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, neboť to povaha vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje.

V Brně dne 10. 5. 2024

Za statutární město Brno, městskou část Brno – Starý Lískovec
LAWYA tender, s.r.o., smluvní zástupce zadavatele
Mgr. Anna Holycross