

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

č. 2 a č. 3

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Rekonstrukce a statické zajištění ZŠ a MŠ Prušánky

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-008760
Datum zahájení zadávacího řízení:	11. 2. 2025

Zadavatel

Název:	Obec Prušánky
Sídlo:	Hlavní 100, 69621 Prušánky
IČ:	00285226
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Němeček, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5
Elektronický nástroj:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5

Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 a 99 zákona podává vysvětlení zadávací dokumentace a doplňuje zadávací podmínky.

Žádost o vysvětlení č. 2 ze dne 1. 4. 2025

Žádám Vás o zodpovězení dodatečných informací:

- a) V části elektro prosíme o doplnění technických zpráv včetně knihy svítidel
- b) Prosíme o upřesnění položky ve výkazu výměr. Jedná se o objekt SO02.5 II. etapa pol.55. V názvu položky je uvedeno pouze číslo 160. Nejspíše se jedná o kabel, prosíme o opravu.
- c) V zadávací dokumentaci chybí dokumentace k FVE
- d) V objektu SO 01 + SO 02- ZTI I. etapa venkovní rozvody – prosíme o upřesnění specifikace liniových drenážních žlabů
- e) V dokumentaci chybí technická zpráva k D1.4.1 ZTI+D1.4.2 vytápění

Vysvětlení zadavatele č. 2 ze dne 3. 4. 2025:

Ad a) Technické zprávy a výpočty svítidel přikládáme v příloze.

Ad b) Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 1,5 mm² volně uložený, včetně dodávky kabelu CXKH-V, součástí Výzvy k podání nabídek bude i upravený výkaz výměr.

Ad c) Přikládáme v příloze.

Ad d) Drenážní žlaby z polymerbetonu bez ochranných hran, rychlý odtok vody, bude případně upřesněno při odeslání Výzvy k podání nabídek.

Ad e) Přikládáme v příloze.

Žádost o vysvětlení č. 3 ze dne 1. 4. 2025

Dotaz:

Žádáme zadavatele o bližší specifikaci technické kvalifikace v bodě č.4, kde je požadováno realizování zesílení konstrukcí pomocí sanačních metod. Jaké sanační metody zesílení konstrukcí jsou požadovány?

4. Minimálně **dvě realizace stavebních prací obdobného charakteru** jako je předmět plnění veřejné zakázky, tj. **rekonstrukce pozemní stavby**, u kterých musí dodavatel doložit, že v rámci zakázky proběhla **sanace železobetonových konstrukcí ve finančním objemu realizovaného zesílení konstrukcí pomocí sanačních metod (včetně souvisejících montáží a prací) min. 8.000.000,- Kč bez DPH (hodnota sanačních prací) u každé jednotlivé zakázky.** *Dokládaná reference může být samostatnou referenční zakázkou, nebo část předmětu plnění referenční zakázky – tuto skutečnost musí dodavatel upřesnit.*

Vysvětlení zadavatele č. 3 ze dne 3. 4. 2025:

Zadavatel v rámci této části technické kvalifikace nepožaduje konkrétní sanační metody, referenční zakázka tak může zahrnovat jakoukoliv sanační metodu používanou za účelem zesílení železobetonových konstrukcí.

Přílohy:

- Technické zprávy elektro
- Dokumentace k FVE
- Technická zpráva k D1.4.1 ZTI + D1.4.2 vytápění

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5>

V Brně dne 3. dubna 2025

Obec Prušánky

v zastoupení

PIONS s.r.o.