

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 6

k veřejné zakázce na stavební práce s názvem:

Rekonstrukce a statické zajištění ZŠ a MŠ Prušánky

zadávané v užším řízení v souladu s ustanovením §3 písm. c) a §58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Druh veřejné zakázky:	nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení:	užší řízení dle § 58 zákona
Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2025-008760
Datum zahájení zadávacího řízení:	11. 2. 2025

Zadavatel

Název:	Obec Prušánky
Sídlo:	Hlavní 100, 69621 Prušánky
IČ:	00285226
Zastoupený:	Ing. Zbyněk Němeček, starosta
Kontaktní osoba:	Mgr. Marek Sklenář
E-mail:	zakazky@pions.cz
Profil zadavatele:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5
Elektronický nástroj:	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5

Zadavatel tímto v souladu s ust. §98 zákona podává vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení č. 6 ze dne 14. 5. 2025

1) Jaká je tloušťka vrstvy „kamenný koberec“ ve skladbě VK1, VK2 a VK3– ve skladbě je uvedeno 100 mm, ve VV (pol.26 ASŘ, IV. etapa) je 200 mm.

- 2) Kde jsou ve VV tyto konstrukce:
- Dřevěná a hliníková pergola
 - Pódia NP1 a NP2
 - Skleněné zábradlí na atice
 - Sanitární příčky na WC
 - Střešní terasa Vs4 s WPC deskami
 - Vnitřní plastové parapety

Vysvětlení zadavatele č. 6 ze dne 15. 5. 2025:

Ad 1) Pro SO 02 platí 10mm, pro SO 01 platí 20mm, jak je uvedeno ve VV pro SO 01, IV. etapa. Tato informace vyplývá rovněž z ostatních částí PD, např. viz D. 1.1.30 řez B-B.

Ad 2)

- Dřevěná a hliníková pergola: uvedeno v SO-02 – V. etapa, díl 95,
- Pódia NP1 a NP2: uvedeno v SO-02 – V. etapa, díl 95,
- Skleněné zábradlí na atice: uvedeno v SO-02 – V. etapa, díl 767,
- Sanitární příčky na WC: uvedeno v SO-02 – III. etapa, díl 95, položky č. 76 – 78,
- Střešní terasa Vs4 s WPC deskami: uvedeno v SO-02 – V. etapa, díl 766,
- Vnitřní plastové parapety: uvedeno v SO-02 – IV. etapa, díl 64.

Zadavatel uveřejňuje toto vysvětlení zadávacích podmínek na profilu zadavatele zde:
<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/b5f34128-fced-434a-a03f-27f7d23ecff5>

V Brně dne 15. května 2025

Obec Prušánky
v zastoupení
PIONS s.r.o.