



# TECHNICKÉ SLUŽBY města PELHŘIMOVA

příspěvková organizace IČO 49056689

Myslotínská ulice 1740, 393 01 Pelhřimov

Telefon: 565/323138-9, fax: 565325638

**PC projekt centrum NOVA s.r.o.**  
**Palackého 48**  
**393 01 Pelhřimov**

Váš dopis/ze dne  
21.12.. 2015

Naše zn:

Vyřizuje:  
Starý Vladimír  
724 78 28 28

v Pelhřimově:  
11.1.2016

**Věc:** Vyjádření

**Akce:** Vestavba šaten pod západní tribunu zimního stadionu

**Místo:** kú. Pelhřimov, st.p.č. 323/6

**Předložená dokumentace:** situační výkres širších vztahů, koordinační situační výkres

Při provádění prací na majetku Města Pelhřimova budou dodrženy následující podmínky:

- při provádění stavebních prací bude vypůjčitel dbát na to, aby nepoškozoval a neznečišťoval části vozovky a okolní terén, kterých se stavba nedotýká
- odpadní znečištěné vody stavební činností nebudou vylévány do městské dešťové kanalizace, ani na jiný pozemek v majetku MěÚ Pelhřimov
- okolí stavby bude průběžně uklizeno od zbytků stavebních hmot a obalů
- s odpadem vznikajícím při stavební činnosti bude nakládáno v souladu s příslušným zákonem O odpadech
- zajistíte bezpečný průchod chodců a vstupy do objektu
- veškeré práce budou náležitě zajištěny z hlediska bezpečnosti provozu vč. dopravního značení, které bude osazeno na náklady investora
- v průběhu výstavby budou plochy v majetku města Pelhřimova dotčené výstavbou udržovány dodavatelem stavebních prací v náležitém pořádku. V případě neuposlechnutí výzvy pracovníka TSMP k úklidu, bude dotčená plocha uklizena TSMP na účet dodavatelské firmy
- komunikace (chodníky) budou při stavbě účelně zakryty a po ukončení výstavby vyčištěny
- po dokončení prací budou dotčené plochy v majetku města Pelhřimova protokolárně předány zástupci TSMP
- bude určena osoba odpovědná za dodržování pořádku, nahlášena písemně zástupci TSMP vč. kontaktu
- nebude omezen silniční provoz
- *Nouzové osvětlení – nový okruh nebo napojení na stávající? Z PD nelze zjistit, není problém napojit na stávající.*
- *Osvětlení v přistavovaných prostorách – v současné době z důvodů úspor preferujeme LED osvětlení( místo 36w trubic používáme 18w trubice.)*
- *V případě vytápění plynem – požadujeme oddělení vytápění přístavby od vytápění prostor Sporthotelu a samostatný vchod s vlastním přístupem ke kotlům včetně zamezení přístupu cizím osobám.*
- *V případě vytápění elektrinou – může vzniknout problém s navýšením dostatečné kapacity pro odběr z velkoodběru (čtvrthodinové maximum). V současné době jsme na samé hranici možného maxima.*
- *Totéž pro instalovanou vzduchotechniku*

Platnost tohoto vyjádření končí rok po jeho vystavení.

S pozdravem

Vladimír Starý  
Vedoucí investičního úseku

**Technické služby města Pelhřimova,  
příspěvková organizace**

Myslotínská 1740, 393 01 Pelhřimov

**IČO: 490 56 689**

19

