

Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodatečné informace č. 11 k Zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky:

„Sportovní hala Bordovice“

Zadavatel: Obec Bordovice

se sídlem: Bordovice 130, 744 01 Bordovice

IČ: 00600687

Zadavatel za použití § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, sděluje následující Vysvětlení zadávací dokumentace ve formě Dodatkové informace č. 11 k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz uchazeče:

Ve výkresu elektro „Půdorys střechy-vedení vnějšího LPS“ č.12/7-2021 v popisu připojení ekvipotencionálního pospojování je uvedeno:

„Připojit vodič H07V-K 6 z MET k patě stojanu JT a pomocí svorky PA připojit plášť vodiče HVI v oblasti koncovky u JT! Oddálení vodiče musí být nejméně 50cm od vodičů HVI – mírné křížení a souběh je zanedbatelný“. Ve výkazu výměr chybí svorky typu PA.

Žádáme zadavatele o doplnění chybějících svorek do zadávacího výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Do výkazu výměr byly doplněny PA svorky.

Dotaz uchazeče:

V technické zprávě elektro se píše, že vnější ochrana před přímým úderem blesku (jímací vedení a svody) budou zhotoveny z kulatiny AlMgSi 8, které tvoří mřížovou jímací soustavu vybavenou jímacími tyčemi o délce 1m a 1,5m. Objekt má být zařazen do třídy LPS III. Svody LPS mají být chráněny ochrannými úhelníky do výšky 1,7m a umístění zkušební svorky max. do výšky 1,8m.

Z výkresů elektro „Půdorys střechy-vedení vnějšího LPS“ č. 12/7-2021 je patrné, že má být použit izolovaný vodič LSP typu HVI, jímací soustava není mřížová, objekt zařazen do třídy II, bez ochranných úhelníků a zkušební svorka má být umístěna v zemi.

Žádáme zadavatele o jednoznačné sdělení, co platí.

Odpověď zadavatele:

Platí to co je uvedeno na výkresu 12 / 7-2021 (izolovaný LPS).

Ostrava, dne 27.5.2021

Ing. Tomáš Maceček

Pověřen výkonem zadavatelských činností

Přílohy: dle textu