

- očištění zdiva od nesoudržných vrstev
- lokální zpevnění vnějších omítek pomocí minerálního zpevňovače
- doplnění jádrové vrstvy omítkou
- vápenný štuk
- fasádní nátěr vápenný

Ve výkresu půdorysu jsou zaneseny černé číslice s hodnoty naměřenou horní hranou vlhkosti na vnitřních omítkách. Barevná číslice udává hodnotu minimální výška sanačního opatření.

STÁVAJÍCÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KLDNÉHO PÓLU EL. OSMÓZY

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROPOJOVACÍHO VODIČE

DOPLNĚNÍ SYSTÉMU (ZÁPORNÉHO PÓLU EL. OSMÓZY), VEDENO V ZEMI

DOPLNĚNÍ SYSTÉMU (KLDNÉHO PÓLU EL. OSMÓZY) KLDNÁ ELEKTRODA TYČOVÁ USAZENÁ PO 800mm

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO PROPOJOVACÍHO VODIČE

OPRAVA STÁVAJÍCÍHO KLDNÉHO PÓLU EL. OSMÓZY

DĚLKA STÁVAJÍCÍHO ELEKTROOSMOTICKÉHO SYSTÉMU: 8,6m
DĚLKA DOPLŇOVANÉHO ZÁPORNÉHO ELEKTROOSMOTICKÉHO SYSTÉMU: 5,7m
DĚLKA DOPLŇOVANÉHO KLDNÉHO ELEKTROOSMOTICKÉHO SYSTÉMU: 8,1m

A77
ARCHITEKTI
TAUSSIGOVA 21, 615 00, BRNO
TEL: 731 166 021
WWW.ARCH77.CZ

PROJEKTANT:
ING. ARCH. PETR KLAŠKA

VÝKRES: SCHÉMA OPRAV OMÍTEK

[illegible]

DATUM:
02/2017
MĚŘÍTKO:
1:250
VÝKRES:
04