

Všem účastníkům zadávacího řízení

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Název VZ:

„DRÁSOV – MALHOSTOVICE, II. ETAPA ODKANALIZOVÁNÍ, STOKOVÁ SÍŤ NUZÍŘOV“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce, zadávaná v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) – zjednodušené podlimitní řízení

Identifikační údaje zadavatele:

ČOV Drásov – Malhostovice, dobrovolný svazek obcí
Drásov 61, 664 24 Drásov
Zastoupen: Mgr. Martinou Bočkovou, předsedkyní svazku
IČ: 70965528
DIČ: CZ70965528

Smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona:

JANČÁLEK s.r.o.
Zastoupen: Ing. Hanou Valovou, jednatelkou s.r.o.
U Tržiště 3166/22, 690 02 Břeclav
IČ: 26234149

Zadavatel tímto v souladu § 98 a 99 zákona a s čl. 8 zadávacích podmínek poskytuje toto vysvětlení zadávací dokumentace:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9:

V soupise prací 062ZI-Drasov -Malhostovice li. etapa, odkanalizování, stoková síť Nuzířov-rev. 1 doplněného v doplňující informaci č. 2, prosím o doplnění množství u položky č. 43:

43	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	0,000
----	---	-----------	--	----	-------

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost č. 9:

Zadavatel na základě této žádosti vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Množství u této položky je nulové, protože práce a dodávky definované touto položkou nebudou realizovány. Zadavatel žádá účastníky zadávacího řízení, aby při naceňování soupisu stavebních prací tuto položku neoceňovali.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10:

V Koordinačním situačním výkrese č. 1 je uveden protlak NN přípojky v délce 16 m. V soupise prací pro NN není tento protlak uveden. Prosíme o doplnění této položky.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost č. 10:

Zadavatel na základě této žádosti vysvětluje zadávací dokumentaci následovně:

Uvedený protlak byl již realizován v rámci realizace části stavby „DRÁSOV – MALHOSTOVICE, II. ETAPA ODKANALIZOVÁNÍ, STOKOVÁ SÍŤ NUZÍŘOV, PROPOJENÍ OBCÍ – VÝTLAKY“ a není předmětem této veřejné zakázky.

Žádost č. 11:

Vzhledem k uveřejnění nového soupisu prací dne 12.1.2022 žádáme o prodloužení termínu odevzdání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace na žádost č. 11:

Zadavatel této žádosti nevyhoví a lhůtu pro podání neprodlouží.

Zdůvodnění:

- 1. Zadavatel uveřejnil vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 společně upraveným svazkem 4 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rev. 1 v souladu s § 54 zákona 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.*
- 2. Úprava svazku 4 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – rev. 1 spočívala pouze ve změně jediné měrné jednotky z „t“ na „m³“. Proto povaha provedeného doplnění nebo změny zadávací dokumentace nevyžadovala, aby zadavatel současně přiměřeně prodloužil lhůtu pro podání nabídek.*
- 3. Zasláná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, tj. ve lhůtě stanovené § 98 ZZVZ a zadávací dokumentací. Z tohoto důvodu zadavatel není povinen uvedené vysvětlení poskytnout nebo nemusí dodržet lhůtu pro zveřejnění vysvětlení.*

Lhůta pro podání nabídek se nemění.
--

V Břeclavi dne 14. 1. 2022

Ing. Hana Valová

JANČÁLEK s.r.o.

smluvní zástupce zadavatele v souladu s ustanovením § 43 zákona