

Dodatečné informace č. 8

Název výběrového řízení: Strojovna chlazení



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

Identifikační údaje

Identifikační údaje výběrového řízení

Název výběrového řízení	Strojovna chlazení
Režim výběrového řízení	Výběrové řízení dle Pravidel pro výběr dodavatelů číslo jednací MPO 65504/16/61100 platných od 5. 12. 2016
Datum odeslání oznámení o zahájení výběrového řízení	17. 3. 2017
Předpokládaná hodnota zakázky	12.000.000,- Kč bez DPH
Další informace	Nabídka musí být podána v českém jazyce

Identifikační údaje zadavatele

Název:	Cooper-Standard Automotive Česká republika s.r.o.
Sídlo:	Jamská 2191/33, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČ:	25824031
Osoba oprávněná jednat:	Ing. Vlastimil Lacina

Identifikační údaje osoby pověřené zadavatelskými činnostmi

Název:	VIA ALTA a.s.
Sídlo:	Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ:	26906741
Kontaktní osoba:	Bc. Tereza Samešová
Kontaktní email:	samesova@via-alta.cz
Kontaktní telefon:	+420 725 503 317

Dotaz č. 1 ze dne 3.5.2017:

U chladicího stroje je požadován deskový výměník - Tento výměník se nedá rozebrat a vyčistit, proto by bylo lepší použít výměníky kotlové, které jsou servisovatelné, ale jsou zase o něco dražší, takže by nás to znevýhodňovalo v ceně nabídky.

Odpověď na dotaz č. 1:

Jestli nevyhovuje tento koncept deskového výměníku do Vašeho návrhu (popř. tento požadavek generuje nějaké rizika pro provoz strojovny chlazení, jeho obsluhy atd.) – platí odstavec v bodě č.1 : kde dodavatel je povinen navrhnout řešení, které bude z jeho pohledu funkční , kvalitní a bezpečné – viz výtah níže :

„Splnění těchto specifikací nezavazuje dodavatele odpovědnosti navrhnout a vybudovat bezpečné, vysoce kvalitní a funkční zařízení. Konečná odpovědnost za integritu zařízení spočívá výhradně na dodavateli“

Dotaz č. 2 ze dne 3.5.2017:

V tabulce jsou popsány linky běžící současně stav5 kdy běží CB1 CB2 SW, MA1, MA2 je později brán jako 100% stav pro návrh čerpadla nebo se má napočítat výkon všech linek dohromady? Samozřejmě rozdělený po větvích 3 a 8 bar.

Odpověď na dotaz č. 2:

100 % stav pro etapu č. 1 je soupis linek pro rok 2017 a 2018 (CB1,CB2,CB3,CB4,SW,MA1 a MA2) – viz bod 5 v zadání. Stav 5 je není 100% odběr – linky (CB1,CB2,SW,MA1 a MA2).

Dotaz č. 3 ze dne 3.5.2017:

Výkon pro Etapu A mi vyšel cca 925 kW, když jsou započítané pouze linky z tabulky a 1 075 kW pro všechny linky dohromady. V druhé etapě přibude dalších 7 linek. Tyto linky se v chodu budou střídát s linkami z první etapy nebo naroste výkon?

Pokud poběží další linky z Etapy II současně s Etapou I tak mi přijde, že požadovaný výkon chladicího stroje je malý. Máte nějakou představu, kolik ve finále poběží linek najednou?

Odpověď na dotaz č. 3 (odpověď k první části dotazu, resp. na dotaz: „Tyto linky se v chodu budou střídát s linkami z první etapy nebo naroste výkon?“):

Nebudou, běží souběžně.

Odpověď na dotaz č. 3 (odpověď k druhé části dotazu, resp. na dotaz: „Tyto linky se v chodu budou střídát s linkami z první etapy nebo naroste výkon?“ a „Máte nějakou představu, kolik ve finále poběží linek najednou?“)

Pro etapu dvě se plánuje nákup dalšího strojního chladicího zařízení – je popsáno v zadání bod. 5 – viz výtah z textu níže:

„ Strojovna chlazení musí být kalkulována a připravena na instalaci strojního zařízení pro obě dvě etapy s tím, že bude instalována první etapa v roce 2017 společně s přípravou na etapu č. 2 (příprava se rozumí připojení, kapacita zásobárny vody, umístění ve strojovně, potřebné plochy na střeše haly atd.). „ Nabídka bude kalkulována na dodávku centrální chladicí vody pouze pro etapu č. 1.

Tím je míněno, že návrh strojovny musí být připraven (půdorysně zakreslen) pro obě dvě etapy, ale v nabídce je kalkulována dodávka pouze vybavení pro etapu č. 1. Všechny linky poběží dohromady.

Dotaz č. 4 ze dne 3.5.2017:

Dobrý den, v souvislosti s předmětným výběrovým řízením Vás prosím o odpověď na následující dotazy související se zadáním, viz –

Zadávací dokumentace, čl. 5) odst. d) bod c.

a zároveň

Zadávací dokumentace, čl. 10)

Dotazy:

Je závaznou podmínkou pro předložení cenové nabídky a účast ve výběrovém řízení skutečně tento „podepsaný Návrh smlouvy o dílo“ (viz. Příloha č. 3)?


Předložený návrh smlouvy je v mnoha ohledech nejednoznačný a podmínky, práva a povinnosti jednotlivých smluvních stran jsou značně nevyvážené. Opravdu lze návrh měnit a doplňovat pouze ve žlutě označených částech?

Odpověď na dotaz č. 4:

Návrh smlouvy respektuje standardní obchodní podmínky společnosti zadavatele. Se smluvními podmínkami je uchazeč seznámen před podáním nabídky. Pokud je pro něj nemožné tyto smluvní podmínky dodržet, není povinen nabídku podat. Návrh smlouvy v nabídce musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat za uchazeče. Návrh smlouvy rovněž nelze ze strany uchazeče jakkoli pozměňovat, lze pouze doplňovat žlutě označená pole. V opačném případě musí být uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení.

S ohledem na charakter dotazu není prodloužena lhůta pro podání nabídek.

V Třebíči dne 4.5.2017


VIA ALTA a.s., Okružní 963, 674 01 Třebíč
IČ: 26706741, DIČ: CZ26906741
zápis v OR KS Brno, oddíl B, vl. 6068

Tereza Samešová