


DET.7 - DETAIL UKONČENÍ BALKONU

MĚŘÍTKO M 1:5



SKLADBY KONSTRUKCÍ

OZN.	FUNKCE VRSTVY	POPIS MATERIÁLU	NÁZEV MATERIÁLU	TECHNICKÉ VL.	TL.
P3.1	NÁŠLAPNÁ VRSTVA REKTIKACE HYDROIZOLACE SPÁDOVÁ VRSTVA + TEPELNÁ IZOLACE ROZNÁŠECÍ KONSTRUKCE + NOSNÁ KONSTRUKCE LEPIDLO TEPELNÁ IZOLACE OMÍTKA VNĚJŠÍ	Betonová terasová dlažba na terče Rektifikační plastové terče, pod terče přířez HI fólie Svařitelná fólie z pružného PVC-P, s vložkou ze skelné tkaniny, pro přitížení mechanicky kotvená k podkladu, přelepené spoje 100 mm Spádové klíny s pěnového polystyrenu EPS 200S spád 3% Polystyrenové desky z pěnového polystyrenu EPS 200S mezi nosníky Prefab. betonové PZD desky pokládáné na spodní pásnici, uložení obetonovat Ocel. válcované nosníky IPE do kapes stáv. zdíva a na betonovou vyrovnávací vrstvu Minerální Fasádní desky z min. vaty s podélným vláknem + mech. kotvení talířovými kotvami Výztužná síťovina do lepicí hmoty + strukturovaná silikonová pastová omítka		$\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ $\lambda = 0,034 \text{ W/mK}$ $\mu \leq 18$ $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$	40 mm 10-140 mm 1,5 mm 20-60 mm 80 mm 60 mm 5 mm 80 mm 8 mm

ZMĚNY	C		DATUM		PODPIS	
	B					
	A					

±0,000 = STÁV. PODLAHA 1.NP

D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Zodp. projektant: Ing. Daniel Halfar, AI č. 1102745		 BENPRO s.r.o., Těšínská 1509/ 64, 746 01 Opava 1 tel: +420 737 929 759 www.benpro.cz, info@benpro.cz		
Vypracoval: Ing. Jan Kostřica				
Objednatel: Obec Bolatice, IČ: 00299847, Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice				
Místo stavby: ul. Opavská 131/45, 747 23 Bolatice				
Parcely č.: 2755/2, 2755/1, 2809/1, kat. úz. Bolatice				
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A NÁSTAVBA OBJEKTU ŠATEN A ZÁZEMÍ PRO SPORTOVCE FK BOLATICE		Stupeň: DUR+DSP+DPS		
SO:		Formát: 210 x 297	Měřítko: 1:5	Datum: 6/2021
Název výkresu: DET.7 - DETAIL UKONČENÍ BALKONU		Výtisk číslo:	Číslo zakázky: B-20-035	Oddíl: D.1.1
				Číslo výkresu: 407